

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «АЛУПКИНСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного
комитета _____ **О.В.Попова**
Протокол от _____ № _____

УТВЕРЖДЕНО:

Директор ГБОУ РК «Алупкинская
санаторная школа-интернат»
_____ **А.Ю. Смирнова**
Приказ от **28.12.2020 № 334**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ГБОУ РК «АЛУПКИНСКАЯ САНАТОРНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»**

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение о пожарной безопасности в ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. К работе в ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» (далее – школа-интернат) допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются директором школы.

1.5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

2. Организация деятельности.

Функции ответственного за пожарную безопасность

2.1. Директор школы-интерната назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в школе-интернате.

2.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность эвакуационных выходов непосредственно наружу, а также контролировать исправное состояние систем противопожарной безопасности: АСПС; аварийное освещение; ФЭС.

2.3. Осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки, проверка проводится не реже 1 раза в год с составлением акта проверки о состоянии огнезащитного покрытия.

2.4. Проводить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов.

2.5. Проводить очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.6. Проводить проверки не реже 2 раз в год (весна, осень) на исправность наружных и внутренних водопроводов противопожарного снабжения с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.7. Обеспечить укомплектование пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.8. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

2.9. Основные здания учреждения (учебный корпус, столовая, спальные корпуса №№1,2) перед началом учебного года должны быть приняты

соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

2.10. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

2.11. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

2.12. С обучающимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

2.13. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

2.14. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации обучающихся и сотрудников при пожаре на каждом этаже школы-интерната.

2.15. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием учащихся.

2.16. Обеспечить ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием обучающихся, информацию о количестве обучающихся (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

2.17. Помещения школы-интерната обеспечиваются телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

2.18. Из помещений, этажей здания школы предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.

2.19. На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза (осень; весна) в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Запрещается:

- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции;
- бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными;
- размещать обучающихся в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;
- размещать более 50 учащихся в деревянных и других зданиях из горючих материалов;

Здания школы-интерната должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В зданиях школы-интерната должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».

Запрещается курение в помещениях и на территории школы-интерната.

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.