



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,
Почтовый адрес: 236022, Калининград, ул. Носова, д.1-3, Телефон: (4012)579600, Факс: (4012)579601
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 8.1-0568пл-П/0171 -2018

г. Калининград

26 октября 2018 года 16 час. 00 мин.

Выдано Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И.Чайковского» (сокращенное название МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского).

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по адресу (месту нахождения) юридического лица: Калининградская область,

г. Калининград, ул. Эпроновская д.31

по результатам проведенной плановой выездной проверки с целью устранения
(плановой/внеплановой)

выявленных нарушений обязательных требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отраженных в акте проверки от 26 октября 2018 года № 8.1-0568пл-П/0171 -2018.

(дата, номер акта проверки)

На основании ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований в установленные сроки:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом от 24.07.2013 № 328н Минтруда России; зарег. Минюстом 12.12.2013 рег. № 30593 (далее - ПОТЭУ);
- Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ББК 31.29н, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003. №261;
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП) (утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 № 6), а именно:

№	Конкретное описание выявленного нарушения	Название нормативного документа, закона и номер статьи, пункта, требования которых нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
п п			
1.	Не обеспечена организацией модернизация и реконструкция	Пункты 1.2.2,	26.01.2019

	оборудования электроустановок (не обеспечено содержание электроустановки в работоспособном состоянии и ее эксплуатация в соответствии с требованиями НТД: - цветовая маркировка проводников и шин не соответствует требованиям п. 1.129, 1.1.30 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) ВРУ-1-22); Фото - не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, в т.ч. и для питания переносных электрических приборов, электрических нагревательных элементов в соответствии с ПУЭ п.7.1.82., п.7.1.71., п.7.1.72., п.7.1.88., п.1.7.151., п.6.1.14., п.6.1.16, п.6.1.49 (розетки в подвале, электрощитовой) Фото; - линии групповой сети до штепсельных розеток и электроприемников выполнены двухпроводными, что не соответствует требованиям п. 7.1.36 ПУЭ (удлинитель в кабинете 4 этажа для микроволновой печи) Фото	1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП п.4.4 Проверочного листа (Приложение к Акту)	
2.	Отсутствует организационно - распорядительный документ руководителя организации о назначении: ответственного за электрохозяйство,	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП п.5.1 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
3.	Отсутствует организационно - распорядительный документ руководителя организации о назначении: заместителя ответственного за электрохозяйство	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП п.5.2 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
4.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена в организации, с указанием его обязанностей по: организации обслуживания электроустановок и ликвидации аварийных ситуаций, контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента, обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах, пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования, обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок, организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок, организации допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала, организации безопасного проведения работ в электроустановках, обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.	Пункт 1.2.6 ПТЭЭП п.7.1-7.9 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
5.	Отсутствует в организации утверждённый перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП п.15 Проверочного листа (Приложение	26.01.2019

		к Акту)	
6.	Не обеспечивается организацией проведение с оперативно-ремонтным персоналом следующих форм работы: - подготовка по новой должности с обучением на рабочем месте (стажировки); - дублирование; - подготовка к безопасному выполнению работ в электроустановках (специальная подготовка); - профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации	Пункт 1.4.5.2 ПТЭЭП п.18.2, 18.4, 18.5, 18.7 Проверочного листа (При- ложение к Акту)	26.01.2019
7.	Отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя организации о допуске к самостоятельной работе: - оперативно-ремонтного персонала;	Пункт 1.4.14 ПТЭЭП п. 23.2 Про- верочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
8.	Отсутствует у технического руководителя (ответственного за электрохозяйство) журнал с оформлением контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов их проведения	Пункт 1.4.15 ПТЭЭП п.24 Про- верочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
9.	Отсутствует в организации список работников, утвержденный руководителем, имеющих право выполнять оперативные переключения	Пункт 1.5.27 ПТЭЭП п.35 Проверочного листа (При- ложение к Акту)	26.01.2019
10.	Не обеспечено в организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении: - первичного инструктажа на рабочем месте; - повторного инструктажа; - внепланового инструктажа; - стажировки; - допуска к работе.	Пункт 1.7.9 ПТЭЭП п.40.1-40.5 Проверочного листа (При- ложение к Акту)	26.01.2019
11.	Отсутствует в организации комплект технической документации: - комплект проектной документации со всеми последующими изменениями; - исполнительные рабочие схемы электрических соединений;	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП п.45.2,45.3 Проверочного листа (При- ложение к Акту)	26.01.2019
12.	Отсутствует у руководителя структурного подразделения организации перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП п.46 Про- верочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
13.	Не вносятся в схемы и чертежи изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство. (ВРУ-1-22, ЩО-1-ЩО-6) Фото	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП п.48 Про- верочного листа (Приложение	26.01.2019

		к Акту)	
14.	Не обеспечено в организации соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме (ВРУ-1-22, ЩО-1-ЩО-6) Фото	Пункт 1.8.4 ПТЭЭП п.49 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
15.	Не обеспечено оперативным персоналом организации (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) ведение на рабочем месте документации: - журнала учета работ по нарядам и распоряжениям	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП п.52.3 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
16.	Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации: - списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единого осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП п.53.1 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
17.	Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации: - инструкции по предотвращению и ликвидации аварий;	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП п.53.8 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
18.	Не выполнено требование в организации по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ (ВРУ-1-22) Фото.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП п.79 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
19.	Не обеспечена организацией модернизация и реконструкция оборудования электроустановок (не обеспечено содержание электроустановки в работоспособном состоянии и ее эксплуатация в соответствии с требованиями НТД: Устройство электроустановок не соответствует требованиям п. 1.7.118 Правил устройства электроустановок: не нанесены опознавательные знаки у мест ввода заземляющих проводников в здание в соответствии с требованием п.1.7.118 Правила устройства электроустановок (утв. Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 №204, снаружи здания г. Калининград, ул. Эпроновская, д.31, фото).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.7.2. п.4.4 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
20.	Не выполнены в организации требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ: - надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и обратной сторонах панелей щитов; (ВРУ-1-22). Фото	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП п.83.1 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
21.	Не выполнены в организации требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ: - надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей надписей, надписей, указывающих назначение присоединений и их дис-	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП п.83.3 Проверочного листа (Приложение	26.01.2019

	петчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов (ВРУ-1-22) Фото	к Акту)	
22.	Отсутствуют в организации на кабельных линиях бирки с указанием: - марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии (ВРУ-1-22) Фото	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП п.123 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
23.	Не обеспечено в организации выполнение требований по маркировке с указанием наименования присоединения и номинального тока на: - автоматических выключателях; - колодках предохранителей. (ВРУ-1-22, ЩО-1-ЩО-6) Фото	Пункт 2.6.6. ПТЭЭП п.149 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
24.	Не обеспечена организацией защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников (заземляющий контур снаружи здания) Фото	Пункт 2.7.7 ПТЭЭП п.173 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
25.	Не обеспечено в организации наличие рабочего освещения в производственных помещениях . в подвале отсутствует плафон на светильнике. фото	Пункт 2.12.2. ПТЭЭП, п.202.1 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
26.	Не обеспечено в организации отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения	Пункт 2.12.3 ПТЭЭП п.203 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
27.	Не обеспечено в организации наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети (ЩО-1-ЩО-6, щит тепlopункта) Фото	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП п.205 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
28.	Не обеспечено в организации наличие надписей на лицевой стороне шкафов освещения (Щит без наименования на 1 этаже, щит тепlopункта) Фото	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП п.206 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
29.	Не обеспечен в организации контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений (отсутствует плакат «Заземлено»)	Пункт 1.4. ПОТЭЭ; пункт 1.3.9. ПТЭЭП п.225 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
30.	Не ведется в организации журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям	Пункт 6.6, приложение 8	26.01.2019

		ПОТЭЭ п.260 Проверочного листа (Приложение к Акту)	
31.	Отсутствуют записи в журнале учета и выдачи нарядов и распоряжений о выдаче письменных заданий (далее - распоряжений) на производство работ, определяющая её содержание, место, время, меры безопасности и работников, которым поручено выполнение, с указанием их групп по электробезопасности	Пункт 7.1 ПОТЭЭ п.266 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
32.	Отсутствуют в организации записи о допуске к работам по распоряжению в журнале учёта работ по нарядам и распоряжениям	Пункт 7.5 ПОТЭЭ п.268 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
33.	Отсутствует запись в оперативном журнале о начале, окончании работ, мероприятиях по подготовке рабочего места, характере работы и составе бригады при работах по распоряжению, выдаваемому оперативным персоналом	Пункт 7.16 ПОТЭЭ п.270 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
34.	Не заносятся в журнал учета работ по нарядам и распоряжениям записи об окончании работы по распоряжению	Пункт 14.5 ПОТЭЭ п.286 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
35.	Отсутствуют в оперативном журнале записи об окончании работ по распоряжению	Пункт 14.5 ПОТЭЭ п.287 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
36.	Отсутствует в организации сопроводительное письмо командирующей организации – электролаборатории ООО «Электрокомплекс» (Технический отчет №98-2018 от 02.07.18) с указанием в нём цели командировки, а также работников, которым необходимо предоставить право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтверждающего группы по электробезопасности этих работников с резолюцией руководителя организации (обособленного подразделения) – владельца электроустановки.	Пункт 46.2. ПОТЭЭ п.352 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019
37.	Не проведены командированному персоналу по прибытии на место командировки вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, ознакомление с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работникам, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, инструктажи по схеме электроснабжения электроустановки с оформлением инструктажей в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи. (МАУ ДО	Пункт 46.3. ПОТЭЭ п.353 Проверочного листа (Приложение к Акту)	26.01.2019

	ДШИ им. П.И. Чайковского не проведен вводный и первичный инструктажи по электробезопасности командированному персоналу электролаборатории ООО «Электрокомплекс» (Технический отчет №98-2018 от 02.07.18, персоналу электроизмерительной лаборатории). Персонал ООО «Электрокомплекс» не ознакомлен с электрическими схемами и особенностями электроустановок МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского не проведен инструктаж по схемам электроснабжения электроустановок. Инструктажи не оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктаж).		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо имеет право в течение 15-дневного срока, с даты получения настоящего предписания, в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области



О.В. Вестфаль

Предписание (один экземпляр) для исполнения получил:

Директор МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского Яковлева Светлана Теодоровна

« 26 » октября 2018 года



(подпись)