

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование контрольного (надзорного) органа)

454100, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, д. 400, тел. 8 (351) 244-35-86
(место принятия решения)

**Предписание № 715
об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №394 г. Челябинска»

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску (по надзору в области ГО, ЗНТ ЧС) - заместителя главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленца Евгения Владимировича № 715 от 02 августа 2021 года проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Слободиной Натальей Сергеевной в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №394 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 68.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывает ся только выполнение) |
|-------|---|---|--|---|
| 2. | | 3. | 4. | 5. |
| 1 | На втором этаже из групповой ячейки «Семицветик» отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Фактически эвакуация организована по наружной открытой лестнице 3 типа, которая находится в неисправном состоянии, предоставлен акт первичного осмотра эвакуационных лестниц от 01.06.2020 с выводом о необходимости заменить вышеуказанную лестницу. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пп. А п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.08.2022 | |
| 2 | На втором этаже из групповой ячейки «Курочка Ряба» отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Фактически эвакуация организована по наружной открытой лестнице 3 типа, которая находится в неисправном состоянии, предоставлен акт первичного осмотра эвакуационных лестниц от 01.06.2020 с выводом о необходимости заменить вышеуказанную | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пп. А п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от | 01.08.2022 | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| | лестницу. | 16.09.2020 года №1479. | | |
| 3 | На втором этаже из групповой ячейки «Чебурашка» отсутствует второй эвакуационный выход, удовлетворяющий требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Фактически эвакуация организована по наружной открытой лестнице 3 типа, которая находится в неисправном состоянии, предоставлен акт первичного осмотра эвакуационных лестниц от 01.06.2020 с выводом о необходимости заменить вышеуказанную лестницу. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пп. А п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. | 01.08.2022 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, в срок до 01.08.2022 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:



инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору
(должность государственного инспектора)

Слободина Н.С.
(фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:



2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от « _____ » _____ 2021 г.