



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Прокуратура Ростовской области

Прокуратура Тарасовского района

ул. Ленина, 67А, п. Тарасовский,
Тарасовский район,
Ростовская область, 346050

Директору МБОУДО Тарасовский
ДДТ

Хлопониной Т.И.

ул. Ленина, 100, п. Тарасовский,
Тарасовский район, Ростовская
область, 346050

20.06.2024 №Прдр-20600048-98-24/1712-20600048

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Тарасовского района по поручению прокуратуры Ростовской области проведена проверка исполнения организациями, оказывающими образовательные и социальные услуги, по результатам которой в МБОУДО Тарасовский ДДТ установлено следующее.

На основании ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами РФ.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на организации возложена обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности, а также по разработке и осуществлению мер по обеспечению пожарной безопасности.

При этом, в ходе проверки выявлены следующие нарушения Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).

- в нарушение п. 54 ППР в РФ пожарная сигнализация используется сверх срока службы, при этом руководителем не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

- в нарушение п. 14 ППР в РФ не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, приспособлений для самозакрывания;

- в нарушение п. 60 ППР в РФ отсутствует обеспечение и соблюдение сроков

перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

- журнал технического обслуживания АПС отсутствует.

Выявленные нарушения негативным образом сказываются на обеспечении безопасности работников и воспитанников МБОУДО Тарасовский ДДТ.

Указанное стало возможным в результате недобросовестного исполнения обязанностей со стороны работников МБОУДО Тарасовский ДДТ, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства, что недопустимо и требует принятия эффективных мер по неукоснительному исполнению требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Тарасовского района, предварительно уведомив о дате и времени его рассмотрения.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих.

3. По фактам допущенных нарушений законодательства провести служебную проверку, в обязательном порядке рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах к устранению нарушений, недопущению их впредь и привлечению к ответственности виновных в их совершении лиц сообщить в прокуратуру Тарасовского района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района

старший советник юстиции

Н.И. Королев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0CF0AF35F709522A628379E0F873CF88
Владелец Королев Николай Иванович
Действителен с 17.10.2023 по 09.01.2025