



Утверждаю:
Директор МБОУ Школы №165 г.о. Самара

/ Дюдюкина О.В./

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от « 15 » февраля _____ 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА №165» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(полное юридическое наименование объекта)

РОССИЯ, 443902, г. Самара, ул. Юности 2А,
тел. (846)977-46-39, e-mail: shooll65@mail.ru. Дюдюкина Ольга Владимировна, директор школы
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Самара
2. Ведомственная принадлежность: Департамент образования Администрации городского округа Самара
3. Вид деятельности: образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 600

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее трехэтажное кирпичное здание, базовый материал несущих конструкций – кирпич, материал лестничных маршей - бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 2 входа, 5 эвакуационных выходов

8. Год постройки: 1983

9. Год последней реконструкции : нет

Описание маршрута следования к объекту:

Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 79, маршрутное такси 447 из г. Самара; маршрутное такси 392 из г. Тольятти; п. Прибрежный	
Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		700	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть,	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть,		
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установлен ный для инвалидов	Фактичес кая величина, наличие	Категории инвали дов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	3,6	К, О		
	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г		
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	наличие	+	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3,6	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	1,7 2,0 x 1,8	К		

	Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К, Г	установить	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,025 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,4	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	+	К, С		
	1.3.Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии): <u>нет</u>					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
	1.4. Открытая лестница:					

	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	3,53 м	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	6	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	наличие	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35	О, С		
	Расстояние до кромки ступеней тактильной полосы перед маршем вверху шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м	отсутствует	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установить	
	расстояние между поручнями	$>1,0$ м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
1.5.	<i>Пандус на рельефе:</i>					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^0$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		

	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		К, О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
	2.1. Крыльцо или входная площадка:					
	Высота площадки	м	1,0			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или	3,5x1,9 м	К		

		1, 5 x 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	К, О, С	установить	
	Навес	наличие	отсутствует	К, О	установить	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	наличие	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
	Система вызова помощи	наличие	наличие	К		
	2.2. Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	О, С		
	Расстояние до кромки ступеней перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установить	
	высота поручней	0,9 м	0	О, С		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие		О, С		
	2.3. Пандус наружный: отсутствует					
	Ширина марша	1,0 м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^0$		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		К, О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при	$\geq 1,5$ м		К		

	высоте пандуса более 0,8 м)					
	Промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие		К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	наличие	С		
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина и ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,3 x 5	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	1,4	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента < 0,014 м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
	3.1. Лестница на уровень 1-го этажа:					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	Нетравмирующие завершение поручней	наличие		О, С		
	Завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 8\%$		К		
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	Расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

	нетравмирующие завершение пандусов	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		
	3.3. Коридоры/холлы:					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	3,0 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	отсутствие	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	отсутствие	Г	установить	

	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	отсутствие	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	наличие	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	отсутствие	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1 этаж	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,90 м	≥ 1 на этаж	1 этаж	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	0	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	0	С	установить	
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
	на высоте	0,9 м		О		

	нетравмирующие завершение пандусов	наличие		К		
	3.5. Пандус верхний на этаж					
	Ширина марша	$>1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^0$		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3м)	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		

	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	нетравмирующие завершение поручней	наличие		О, С		
	Завершающие горизонтальные части поручней вверху и внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цветовые контрастные обозначения этажа	наличие		С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие		С		
	3.7. Лифт пассажирский					
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		

	Зеркало ^{**}	наличие		К		
	Поручни ^{**}	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта ^{**}	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

	4.1. Обслуживание через окно/прилавков					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	4.2 Обслуживание в кабинете №: _2_					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,0 м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	отсутствие	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствие	К, О, С, Г	установить	
	- размещение на высоте ^{**}	$\leq 1,8$ м		К		

	-высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,7 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в столовой					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	2,0 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	1,0 м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Место для сидения**	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для	$\geq 1,2$ м		К		

	инвалида на кресле-коляске					
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	Наличие		Г		
	5.2. Санузел для инвалидов: отсутствие					
	Санузел	наличие		К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное		К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабинок:	≥ 1 шт.		К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	габариты (минимальные глубина)	$\geq 1,8$		К, О, С		
	габариты (минимальные ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		

	Унитаз:					
	опорные поручни:	наличие		К, О		
	откидные поручни	наличие		К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м} \times 1,2 \text{ м}$		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 – 0,85 м		К, О		
	опорный поручень	наличие		О		
	водопроводный кран с рычажной ручкой	наличие		К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \text{ м} \times 0,85 \text{ м}$		К		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Зеркало поворотное	наличие		К, О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы		К		
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\leq 0,9 \text{ м} \times 1,5 \text{ м}$		К, О		

	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\leq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
	6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,4 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,25 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	наличие	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,4 м	С		

	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствие	С	установить	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие	Г	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие	С, Г	установить	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствие	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	наличие	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствие	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	К, С, О, Г	установить	

7. ВЫВОДЫ

Зоны доступности необходимо привести в соответствие требованиям доступности

7.1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

Установить тактильной полосы перед маршем вверх шириной 0,3-0,5 м

Условно доступно (К, С, О, Г)

7.2. ВХОДНАЯ ГРУППА Установить рельефную полосу перед маршем вверх и вниз; маркировку крайних ступеней; бортики по боковым краям ступеней; установить поручни круглого сечения; пандус наружный; навес.

Условно доступно (К, С, О, Г)

7.3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ Установить в холле речевые информаторы и маяки; экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальные информационно-справочные системы; рифленую и/ или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями.

7.4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Установить информацию тактильную и визуальную контрастную

Условно доступно (К, С, О, Г)

7.5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Провести капитальный ремонт и оборудовать санузел для инвалидов.

Условно доступно (К, С, О, Г)

7.6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Для доступности необходимо установить: текстофоны; телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными

клавишами , с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой»; световые текстовые табло для вывода оперативной операции; малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы

Условно доступно (К, С, О, Г)

Приложения:

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 3 _____ л.

Представитель рабочей группы

зам. директора школы по АХР Кутюхин И.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель организации, эксплуатирующий объект

директор школы Дюдюкина О.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Подпись)

Примечание:

* Принятые сокращения категории лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012)», утвержденным приказом Минрегион России от 27.12.2011 №605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

** Мероприятия, рекомендуемые сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605.



