


Утверждаю:
Заместитель руководителя
Департамента
образования Администрации
городского округа Самара



Селезнёв А.В./

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №165» г. о. Самара
- 1.2. Адрес объекта 443902, Самара, ул. Юности 2А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5507 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 12812 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта не планируется
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №165» городского округа Самара, МБОУ Школа №165 Г.О. Самара (МБОУ Школа №165 г.о. Самара)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443902, Самара, ул. Юности 2А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрация городского округа Самара

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443010, Самарская область, город Самара, ул. Льва Толстого, 26/ул. Фрунзе, 118

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (нужное подчеркнуть) инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка Проспект Кирова, от Проспект Кирова автобус 79 или маршрутное такси 447 до посёлка Прибрежный

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м.

3.2.2. время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов	Вариант организации
---	---------------------	---------------------

п/п	(вид нарушения)	доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
----------	--	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Кап. ремонт
2	Вход (входы) в здание	Кап. ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Кап. ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Кап. ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Кап. ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Кап. ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Кап. ремонт
8	Все зоны и участки	Кап. ремонт

*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2016-2025 гг _

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда на 2016-2020гг», продление программы до 2025г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов,

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления)

_____ размещена на сайте «Геопортал»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

5.1. Паспорт сформирован на основании анкеты обследования от
«_15_»_февраля____2021____г.

«Согласовано» директор школы  /О.В. Дюдюкина/
подпись Ф.И.О.

М.П. Дата заполнения «_26_»_февраля____2021____г.

Представитель рабочей группы:

Зам.директора школы по АХР  /И.А. Кутюхин/
должность подпись Ф.И.О.

Дата заполнения «_26_»_февраля____2021____г.



Утверждаю:
Директор МБОУ Школы №165 г.о. Самара

/ Дюдюкина О.В./

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от « 15 » февраля _____ 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА №165» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(полное юридическое наименование объекта)

РОССИЯ, 443902, г. Самара, ул. Юности 2А,
тел. (846)977-46-39, e-mail: shooll65@mail.ru. Дюдюкина Ольга Владимировна, директор школы
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Самара
2. Ведомственная принадлежность: Департамент образования Администрации городского округа Самара
3. Вид деятельности: образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 600

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее трехэтажное кирпичное здание, базовый материал несущих конструкций – кирпич, материал лестничных маршей - бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 2 входа, 5 эвакуационных выходов

8. Год постройки: 1983

9. Год последней реконструкции : нет

Описание маршрута следования к объекту:

Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 79, маршрутное такси 447 из г. Самара; маршрутное такси 392 из г. Тольятти; п. Прибрежный	
Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		700	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть,	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть,		
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установлен ный для инвалидов	Фактичес кая величина, наличие	Категории инвали дов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	3,6	К, О		
	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г		
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	наличие	+	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3,6	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	1,7 2,0 x 1,8	К		

	Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К, Г	установить	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,025 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,4	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	+	К, С		
	1.3.Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии): <u>нет</u>					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
	1.4. Открытая лестница:					

	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	3,53 м	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	6	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	наличие	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35	О, С		
	Расстояние до кромки ступеней тактильной полосы перед маршем вверху шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м	отсутствует	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установить	
	расстояние между поручнями	$>1,0$ м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
1.5.	<i>Пандус на рельефе:</i>					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^0$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		

	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		К, О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
	2.1. Крыльцо или входная площадка:					
	Высота площадки	м	1,0			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или	3,5x1,9 м	К		

		1, 5 x 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	К, О, С	установить	
	Навес	наличие	отсутствует	К, О	установить	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	наличие	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
	Система вызова помощи	наличие	наличие	К		
	2.2. Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	О, С		
	Расстояние до кромки ступеней перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установить	
	высота поручней	0,9 м	0	О, С		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие		О, С		
	2.3. Пандус наружный: отсутствует					
	Ширина марша	1,0 м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^0$		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		К, О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при	$\geq 1,5$ м		К		

	высоте пандуса более 0,8 м)					
	Промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие		К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	наличие	С		
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина и ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,3 x 5	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	1,4	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента < 0,014 м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
	3.1. Лестница на уровень 1-го этажа:					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	Нетравмирующие завершение поручней	наличие		О, С		
	Завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 8\%$		К		
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	Расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

	нетравмирующие завершение пандусов	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		
	3.3. Коридоры/холлы:					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	3,0 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки ^{**}	наличие	отсутствие	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации ^{**}	наличие	отсутствие	Г	установить	

	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	отсутствие	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	наличие	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	отсутствие	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1 этаж	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,90 м	≥ 1 на этаж	1 этаж	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	0	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	0	С	установить	
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
	на высоте	0,9 м		О		

	нетравмирующие завершение пандусов	наличие		К		
	3.5. Пандус верхний на этаж					
	Ширина марша	$>1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^0$		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3м)	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		

	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	нетравмирующие завершение поручней	наличие		О, С		
	Завершающие горизонтальные части поручней вверху и внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цветовые контрастные обозначения этажа	наличие		С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие		С		
	3.7. Лифт пассажирский					
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		

	Зеркало **	наличие		К		
	Поручни **	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта **	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

	4.1. Обслуживание через окно/прилавков					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	4.2 Обслуживание в кабинете №: _2_					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,0 м	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	отсутствие	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствие	К, О, С, Г	установить	
	- размещение на высоте **	$\leq 1,8$ м		К		

	-высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,7 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в столовой					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	2,0 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	1,0 м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Место для сидения**	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для	$\geq 1,2$ м		К		

	инвалида на кресле-коляске					
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	Наличие		Г		
	5.2. Санузел для инвалидов: отсутствие					
	Санузел	наличие		К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное		К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабинок:	≥ 1 шт.		К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	габариты (минимальные глубина)	$\geq 1,8$		К, О, С		
	габариты (минимальные ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		

	Унитаз:					
	опорные поручни:	наличие		К, О		
	откидные поручни	наличие		К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м} \times 1,2 \text{ м}$		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 – 0,85 м		К, О		
	опорный поручень	наличие		О		
	водопроводный кран с рычажной ручкой	наличие		К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \text{ м} \times 0,85 \text{ м}$		К		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Зеркало поворотное	наличие		К, О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы		К		
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\leq 0,9 \text{ м} \times 1,5 \text{ м}$		К, О		

	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\leq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
	6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,4 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,25 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	наличие	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,4 м	С		

	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствие	С	установить	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие	Г	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие	С, Г	установить	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствие	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	наличие	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствие	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	К, С, О, Г	установить	

7. ВЫВОДЫ

Зоны доступности необходимо привести в соответствие требованиям доступности

7.1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

Установить тактильной полосы перед маршем вверх шириной 0,3-0,5 м

Условно доступно (К, С, О, Г)

7.2. ВХОДНАЯ ГРУППА Установить рельефную полосу перед маршем вверх и вниз; маркировку крайних ступеней; бортики по боковым краям ступеней; установить поручни круглого сечения; пандус наружный; навес.

Условно доступно (К, С, О, Г)

7.3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ Установить в холле речевые информаторы и маяки; экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальные информационно-справочные системы; рифленую и/ или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями.

7.4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Установить информацию тактильную и визуальную контрастную

Условно доступно (К, С, О, Г)

7.5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Провести капитальный ремонт и оборудовать санузел для инвалидов.

Условно доступно (К, С, О, Г)

7.6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Для доступности необходимо установить: текстофоны; телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными

клавишами , с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой»; световые текстовые табло для вывода оперативной операции; малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы

Условно доступно (К, С, О, Г)

Приложения:

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 3 _____ л.

Представитель рабочей группы

зам. директора школы по АХР Кутюхин И.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель организации, эксплуатирующий объект

директор школы Дюдюкина О.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Подпись)

Примечание:

* Принятые сокращения категории лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012)», утвержденным приказом Минрегион России от 27.12.2011 №605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

** Мероприятия, рекомендуемые сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605.



