

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАБАРИНОВСКИЙ КРАЙ  
КАБАРИНОВСКИЙ РАЙОН  
Муниципальное  
унитарное предприятие  
"Отдел архитектуры  
и градостроительства"  
муниципального образования  
Новокубанский район"

ИНН КПП 2343001250/234301001  
СГРН 1022304363333  
352240, г. Новокубанск,  
ул. Лермонтова, 63  
тел. 3-12-33, 3-10-50

Р/сч. \_\_\_\_\_

от 14.03.17 № 37

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## СПРАВКА

На основании СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», при новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, а именно, условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм.

Для здания МДОБУ № 6, расположенного в ст. Бесскорбная по ул. Московская, 199 необходимо предусмотреть как минимум один вход, приспособленный для инвалидов и маломобильных групп населения, с поверхности земли. Но для данного строения устройство такого входа технически не представляется возможным, так как главный вход расположен с крыльцом размером 1,70x2,90 м, ограниченном, по архитектурной композиции здания, металлическими поддерживающими колоннами под входной козырек, а также тамбур-верандой соседнего входа с одной стороны и металлической наружной лестницей для обслуживания чердачного помещения и крыши с другой стороны. При этом, согласно п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», крыльцо к которому примыкает пандус должно быть с габаритами не менее 2,2x2,2 м. Приспособление остальных входов в данное здание (два дополнительных входа в групповые помещения) невозможно также осуществить из-за

расположения данных входов в помещениях веранд-тамбуров, где ширина входов в данные помещения составляет 1,70 м, а ширина самих помещений 2,0 м. При этом, в целях сохранения безопасности объекта, эти входы предназначены и как эвакуационные.

Рекомендуем, возле входа на территорию МДОБУ № 6 по ул. Московская, 199 в ст. Бесскорбная, снаружи ограждения на высоте 0,8-1,0 м, выполнить электрический звонок с сообщением в кабинет с организованной службой обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения на месте.

При установке электрического звонка учесть требования ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации для инвалидов», ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности, разметка сигнальная» и на существующие крыльца, ступени и входные двери предусмотреть тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор МУП «Отдел архитектуры и градостроительства МО Новокубанский район»

Кравченко Р.Ю.  
8(86195)31050



Кеда О.П.