

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН  
Муниципальное  
унитарное предприятие  
"Отдел архитектуры  
и градостроительства"  
муниципального образования  
Новокубанский район"

ИНН/КПП 2343001250/234301001  
ОГРН 1022304363333  
352240, г. Новокубанск,  
ул. Лермонтова, 63  
тел. 3-12-33, 3-10-50

Р/сч. \_\_\_\_\_  
в \_\_\_\_\_  
от 14.03.17г. № 35  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## СПРАВКА

На основании СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», при новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, а именно, условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм.

Для здания МДОБУ № 6, расположенного в ст. Бесскорбная по ул. Ленина, 338 необходимо предусмотреть как минимум один вход, приспособленный для инвалидов и маломобильных групп населения, с поверхности земли. И для данного строения устройство такого входа возможно только на главном входе, при этом необходимо к существующему крыльцу главного входа возводить пандус, который согласно п. 5.2.13 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» должен быть с уклоном не более 1:20 (5%), шириной между поручнями не более 1,0 м и максимальной высотой одного подъема (марша) не более 0,8 м. Для существующего крыльца главного входа, которое имеет высоту 1,20 м, требуется трехмаршевый пандус с размерами не менее 11,0 м в длину и 4,05 м ширину, с двумя поворотными площадками и общей протяженностью 24,0 м. Но данный пандус необходимо возводить только после организации беспрепятственной доступности для МГН и инвалидов прилегающей

муниципальной территории к данному земельному участку, а также организации такой же доступности на территории самого МДОБУ, так как габариты пандуса будут определяться только после окончательной вертикальной планировки и благоустройства прилегающих к нему территорий. Приспособление остальных входов в данное здание (один дополнительный вход) невозможно также осуществить из-за отсутствия беспрепятственной для МГН и инвалидов доступности прилегающих территорий, а также в целях сохранения безопасности объекта, так как данные входы расположены во внутреннем дворе здания и предназначены для эвакуации.

Рекомендуем, до выполнения мероприятий по обеспечению беспрепятственной доступности для МГН и инвалидов прилегающей муниципальной территории к земельному участку МДОБУ № 6 и территории примыкающей непосредственно к крыльцу главного входа, снаружи на ограждении возле входа на территорию МДОБУ № 6 по ул. Ленина, 338 в ст. Бесскорбная на высоте 0,8-1,0 м выполнить электрический звонок с сообщением в кабинет с организованной службой обслуживания данных групп населения на месте.

При установке электрического звонка учесть требования ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации для инвалидов», ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности, разметка сигнальная» и на существующее крыльцо, ступени и входную дверь предусмотреть тактильные пиктограммы для слабовидящих людей, а также данное крыльцо обеспечить поручнями по краям ступеней.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор МУП «Отдел архитектуры и градостроительства МО Новокубанский район»

Кравченко Р.Ю.  
8(86195)31050



Кеда О.П.