

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное
унитарное предприятие
"Отдел архитектуры
и градостроительства"
Муниципального образования
Новокубанский район"

ИНН ККП 2343061250/234301001
ОГРН 1022304363333
352240, г. Новокубанск,
ул. Лермонтова, 63
тел. 3-12-33, 3-10-50

Р/сч. _____

от 14.03.17 № 36

на № _____ от _____

СПРАВКА

На основании СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», при новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, а именно, условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм.

Для здания МДОБУ № 6, расположенного в ст. Бесскорбная по ул. Шевченко, 1 необходимо предусмотреть как минимум один вход, приспособленный для инвалидов и маломобильных групп населения, с поверхности земли. И для данного строения устройство такого входа возможно только на главном входе (крайний с северо-западной стороны, так как второй главный вход не эксплуатируется), при этом необходимо, согласно п. 5.1.3 и п. 5.2.13 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», выполнить входное крыльцо с габаритами не менее 2,2х2,2 м (существующее крыльцо имеет размеры 1,3х1,8 м), а пандус с уклоном не более 1:20 (5%), шириной между поручнями не более 1,0 м и максимальной высотой одного подъема (марша) не более 0,8 м. Для существующего крыльца главного входа, которое имеет высоту 0,3 м, требуется одномаршевый пандус с размерами не менее 6,0 м в длину и 1,35 м ширину, с горизонтальной площадкой перед началом пандуса размером

1,5x1,5 м и общей протяженностью 6,0 м. Но данный пандус необходимо возводить только после организации беспрепятственной доступности для МГН и инвалидов прилегающей муниципальной территории к данному земельному участку, а также организации такой же доступности на территории самого МДОБУ, так как габариты пандуса будут определяться только после окончательной вертикальной планировки и благоустройства прилегающих к нему территорий. В настоящее время, подходы и подъезды к территории МДОБУ не благоустроены. Приспособление остальных входов в данное здание (вход в ясельную группу) невозможно также осуществить из-за отсутствия беспрепятственной для МГН и инвалидов доступности прилегающих территорий, а также в целях сохранения безопасности объекта, так как они еще предназначены и для эвакуации.

Рекомендуем, до выполнения мероприятий по обеспечению беспрепятственной доступности для МГН и инвалидов прилегающей муниципальной территории к земельному участку МДОБУ № 6 и территории примыкающей непосредственно к крыльцу главного входа, снаружи на ограждении возле входа на территорию МДОБУ № 6 по ул. Шевченко, 1 в ст. Бесскорбная на высоте 0,8-1,0 м выполнить электрический звонок с сообщением в кабинет с организованной службой обслуживания данных групп населения на месте.

При установке электрического звонка учесть требования ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации для инвалидов», ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности, разметка сигнальная» и на существующие крыльца, ступени и входные двери предусмотреть тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор МУП «Отдел архитектуры и градостроительства МО Новокубанский район»

Кравченко Р.Ю.
8(86195)31050



Кедя О.П.