

Российская Федерация  
Администрация  
Родионово-Несветайского района  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
Родионово-Несветайского района  
«Генеральская основная  
общеобразовательная школа»  
(МБОУ «Генеральская ООШ» )

Начальнику ОНДиПР  
по Родионово-Несветайскому  
району УНДиПР ГУ МЧС России по РО  
майору внутренней службы  
Русанову Д.Н.

№ 61 от 24.05.2019г.

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Сообщаю Вам, что представление № 390-22/2019/4 от 26.04.2019г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, рассмотрено. Доводы, указанные в нем, признаны правомерными и обоснованными.

По факту выявленных нарушений в МБОУ «Генеральская ООШ» проведены следующие мероприятия:

- разработан план устранения нарушений в соответствии со сроками, указанными в предписании;
- установлена бочка для хранения воды , рядом с пожарным щитом;
- пожарный водоем заполнен водой;
- пожарный щит укомплектован согласно приложению №6,п.482 (добавлена лопата);
- площадка под лестничными маршами освобождена от горючих материалов;
- изготовлен и установлен план эвакуации со 2-го этажа, который соответствует ГОСТам, п.7;
- специальный журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения приведен в соответствие с п.483;
- в здании образовательной организации установлены исправные огнетушители, обеспечена периодичность их осмотра и проверки.
- о выявленных нарушениях проинформировано вышестоящее руководство.

Директор МБОУ «Генеральская ООШ»



Л.В.Шалатонова