



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
Родионово-Несветайского района**

ул. Пушкинская, 17, сл. Родионово-  
Несветайская, Родионово-Несветайский  
район, Ростовская область, 356580

31.05.2021 № 7-26-2021/484

Директору МБОУ «Генеральской  
ООШ»

Шалатоновой Л.В.

346584, Ростовская область,  
Родионово-Несветайский район,  
с. Генеральское, ул. Советская, 34

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, посредством создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Проверкой установлено, что в нарушение требований ст. ст. 14, 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в МБОУ «Генеральской ООШ» не созданы условия беспрепятственного пользования зданием инвалидами.

В соответствии с СП 59.13330.2016 п. 6.1.2 в доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни.

Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. Параметры пандуса следует принимать по 5.1.15.

В силу 5.1.15 длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 x 1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5 x 1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения

Н1 № 530950

должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.

Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.

Размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах +/- 0,03 м.

5.1.16 Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.

В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям 5.1.17.

В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне поверхности пешеходного пути.

Так, вопреки п. 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 6.1.2 СП 59.13330.2016. Свода правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденных Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр, пандус при входе отсутствует.

Такое положение нельзя признать допустимым, и оно свидетельствует о неисполнении на данном объекте законодательства о социальной защите инвалидов, в результате чего инвалидам не обеспечиваются равные с другими гражданами возможности в реализации их прав.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению нарушений федерального законодательства, их причин и способствующих им условий.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. Представление рассмотреть с обязательным участием сотрудника прокуратуры Родионово-Несветайского района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района  
старший советник юстиции



М.А. Шинкаренко