



КНМ № 61220061000200875141 от 19.09.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Родионово-Несветайскому району

Почтовый адрес: ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район,

Ростовская область, 346580, Телефон: (86340) 30-6-46, E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ (2)
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Родионово-Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная
школа»; Директору МБОУ Родионово-Несветайского района «Генеральская основная
общеобразовательная школа» Шалатонова Людмила Викторовна
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №19 от «29» апреля 2022 года в период с «11» мая 2022 г. по «24» мая 2022 г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – Главным государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору Марченко Н.В. капитаном внутренней службы, проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Генеральское, Советская, 34, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – директор МБУК Родионово-Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная школа» Шалатонова Л.В.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479	22.08.2022	
2.	На объекте надзора не обеспечено исправное состояние эвакуационного освещения.	п.37, п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.	22.08.2022	
3.	Запоры (замки) на дверях всех эвакуационных выходах не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (спортивный зал).	п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479	22.08.2022	
4.	Не обозначено направление движения к источнику противопожарного водоснабжения, находящемуся на территории организации (пожарному водоему), указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	22.08.2022	
5.	На объекте защиты руководителем организации не обеспечено в полном объеме наличия на 1-м и 2-м этажах здания знаков пожарной безопасности (места размещения средств противопожарной защиты (огнетушитель, кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики), места размещения средств индивидуальной защиты), а также обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.	п.36, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; ч.3 ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г; п.4.3, п.6.1.4, Прил. К, Л., табл. К1, Л1 ГОСТ Р 12.4.026-2015	22.08.2022	
6.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются в полном объеме проектные решения, а также регламент технического	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от	22.08.2022	

обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации – не обеспечено исправное состояние шлейфов пожарной сигнализации в помещении спортивного зала.	16.09.2020г.№1479		
---	-------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ Родионово-Несветайского района «Генеральская основная общеобразовательная школа» Шалатанова Людмила Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Начальник ОНД и ПР по Родионово-Несветайскому району УНД ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
 Главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору Марченко Н.В.
 капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

