



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

#### ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

##### ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Ростовская область, 346580  
Телефон: (86340) 30-6-46, факс (86340) 30-4-30, E-mail: 73gpn\_rnd@mail.ru  
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 111/1100

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

#### Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Генеральской основной общеобразовательной школе

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району майором внутренней службы Русановым Дмитрием Николаевичем от 26 марта 2019 № 11, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "02" апреля 2019 г. по 17 ч. 00 мин. "22" апреля 2019 г. проведена плановая выездная проверка МБОУ Генеральская ООШ по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, 34.

Должностные лица, проводившие проверку:

Дознаватель ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области - государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Гусев Иван Андреевич

в присутствии директора МБОУ Шалатоновой Л.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Специальный журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется с нарушением сроков технического обслуживания огнетушителей, установленных заводом-изготовителем	Правила противопожарного режима РФ, п. 478: «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.»	22.04.2019г	
2	Не установлена бочка для хранения воды, рядом с пожарным щитом	Правила противопожарного режима РФ п. 483: «Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не	25.05.2019г	

		менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.»		
3	План эвакуации со 2-го этажа не соответствует требованию ГОСТов	Правила противопожарного режима РФ п. 7: «В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.»	25.05.2019	
4	Пожарный водоём не заполнен водой	Правила противопожарного режима РФ п. 55: «Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.»	25.05.2019	
5	Пожарный щит не укомплектован согласно приложению №6	Правила противопожарного режима РФ п. 482: «Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.»	22.04.2019	
6	Под лестничными маршами находятся вещи и другие горючие материалы	Правила противопожарного режима РФ п. 23 «к»: «На объектах защиты запрещается: устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.»	22.04.2019	
7	Руководитель организации не обеспечивает исправность огнетушителей (в частности огнетушитель №1 и 4), периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей	Правила противопожарного режима РФ п. 478: «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.»	22.04.2019	

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНДиПР по  
Родионово-Несветайскому району  
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
лейтенант внутренней службы  
Гусев Иван Андреевич



(подпись)

« 22 » апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

М.Л.П.\*  
(подпись)

Директор МБОУ Генеральская ООШ Шалатонова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » апреля 20 19 г.

№ документа	Содержание предписания	Срок исполнения предписания	Статус исполнения предписания
22.04.2019г.	Приняты меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждении.	22.04.2019г.	Исполнено
25.05.2019г.	Приняты меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждении.	25.05.2019г.	Исполнено