

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен			X	X	X
Объект недоступен	X	X			

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее Обустроить тамбур не менее 1,5 x 1,5 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«07» 09 2018 г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

Маслякова И.В.
подпись

Ф.И.О.