

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
ул. Уральская, 121. тел. (861) 26-84-287, г. Краснодар, 350051, 8(861) 225-19-65, e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru,
http://www.ugpn-kk.ru, тел. Доверия: 8 (861) 268-64-40, 8 (863) 240-66-10
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Горячий Ключ
353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18 Тел/факс: (8-86159) 3 – 64 – 29,

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Горячий Ключ, ул. Кириченко 18
(место составления акта)

"05" марта 2021 г.
(дата составления акта)

10 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя
№ 6

По адресу/адресам: г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 126А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 21 января 2021 года № 6 выданного Главным
государственным инспектором по пожарному надзору г. Горячий Ключ Кераси Александром
Ашировичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств
муниципального образования город Горячий Ключ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2021 г. с час. мин. До час. мин. Продолжительность _____
" " 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один час пятьдесят минут/ 2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Горячий Ключ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший дознаватель ОНД и ПР г. Горячий Ключ майор
внутренней службы Роменский Роман Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии))

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директором Дилениан Нагобетом Альбертовичем, заведующей хозяйством Перегудовой Татьяной Ивановной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

- Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты. п. 13 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Огнетушители не располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. п. 409 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Допускается использование чердака, подвала (цокольного) этажа, для хранения оборудования, мебели и других предметов. п.п. б, п. 16 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Допускается использование подвала (цокольного) этажа, для организации мастерской. п.п. б, п. 16 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (Подвал, цоколь) п.п. в, п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие на каждого дежурного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. п. 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- В подвальном помещении, не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации. (помещение в которой расположена мастерская, помещения 5,6) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч.

3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; прил. «А» СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

- Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012

- В подвальном (цокольном) этаже допускается размещение помещения для пребывания детей. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; приложение Д, п. 4.8 СП 118.13330.2012
Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

- Автоматические пожарные извещатели установленные в помещении «дизайнерской» выбраны без учета преобладающим фактором пожара (установлены тепловые пожарные извещатели).
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 13.1.10 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

- Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения. п. 4 ст. 89 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- На объекте защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены в установленном порядке. п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение чердака) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь). ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств муниципального образования город Горячий Ключ, заведующая хозяйством Перегудовой Татьяной Ивановной

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
нет

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нет

• нарушений не выявлено: выявлены нарушения требований пожарной безопасности

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 1/1/13 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, протокол об административном правонарушении № 22/10, 22/11

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сергеева Наталья Ивановна Зав. хозяйством

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"05" марта 2021 г

Сергеева
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)