

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБОУ ДОД "Детская школа искусств"

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) г. Горячий Ключ Пескуновский 126 А

Форма собственности объекта Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

Телефон: 8-918-481-35-90

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий: С. Горячключевским ВОИ согласовано применение мер, обеспечивающих удовлетворительных минимальных потребностей

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

Планируемая дата обследования: 04.2017

Фактическая дата обследования: 06.04.2017

Организация: МБОУ ДОД "Детская школа искусств"

Должность лица: Директор

ФИО: Дилеян Нагабет Альбертович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепада у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразия геометрии ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	с ВОИ согласовано размещение кнопки вызова персонала
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (идеально обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д, 10	Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не соответствует	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Наличие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Не соответствует	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам

Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не соответствует	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Не соответствует	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабины уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не требуется	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в залых помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	

Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	В системе пожарных выходов
Системные текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	В системе пожарных выходов

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	+	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен			X		
Объект недоступен	X	X		X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На пути движения перепады высот более 1,4 см. (С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам)
	Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам)
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними (С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам)
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршруту) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (С ВОИ согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам)

	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см перед лестницей вверх и вниз разместить напольные тактильные предупреждающие указатели (С ВОО согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам)
Зона оказания услуги	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. (С ВОО согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам)
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (С ВОО согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам)
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания – тактильная табличка с информацией по системе Брайля (С ВОО согласованы мероприятия по оказанию ситуационной помощи инвалидам)

«06» апреля 2017 г.

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



А. М. Новицкая