

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование контрольного (надзорного) органа)

454100, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, д. 400, тел. 8 (351) 244-35-86

(место принятия решения)

Предписание № 709

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №360 г. Челябинска»

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску (по надзору в области ГО, ЗНТ ЧС) - заместителя главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленца Евгения Владимировича № 709 от 02 августа 2021 года проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Слободиной Натальей Сергеевной в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №360 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 36Б.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пп. Б п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.08.2022	
2	На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Фактически установлен один указатель, поверхность не светоотражающая.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.08.2022	
3	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания, из групповой ячейки № 6. Фактически ступени лестницы деформированы, частично разрушены, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания.	пп. А п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.08.2022	
4	На объекте защиты не обеспечено исправное	пп. А п.17 Правил	01.08.2022	

	состояние наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания, из групповой ячейки № 9. Фактически ступени лестницы деформированы, частично разрушены, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания.	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.		
5	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания, из групповой ячейки № 12. Фактически ступени лестницы деформированы, частично разрушены, что ставит под угрозу безопасность эвакуации людей из здания.	пп. А п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, в срок до 01.08.2022 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору
(должность государственного инспектора)

Слободина Н.С.
(фамилия, инициалы)

«12» августа 2021 года

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

✓ Заведующий
(подпись)
✓ «12» 08 2021 года

Слободина Н.С.
(подпись)

Н.А. Кошурова
(фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от « _____ » _____ 2021 г.

Телефон диспетчера Главного управления МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99