



Перов С.И.
57-96-12

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 236022, г. Калининград, ул. Носова, 1-3, телефон: 8 (4012) 579-600, факс: 8 (4012) 579-601;
E-mail: kaliningrad@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 8.1-0600пл-П/0210-2017

Калининградская область,
Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск,
ул. Калининградская, д. 74
(место составления)

«11» октября 2017.
(дата составления)

Выдано Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Краснознамен-
ская детская школа искусств»,
сокращенное наименование МБУ ДО «Краснознаменская ДШИ»,
по адресу юридического лица: 238730, Калининградская область, Краснознаменский р-н,
г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74
места фактического осуществления деятельности: 238730, Калининградская область, Краснознамен-
ский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
по результатам проведенной плановой выездной проверки с целью устранения
(плановой/внеплановой)
выявленных нарушений обязательных требований безопасности при эксплуатации энергоустановок и
сетей, отраженных в акте проверки № 8.1-0600пл-П/0210-2017 от 11.10.2017
(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», МБУ ДО «Краснознаменская ДШИ», предписывается устранить
следующие нарушения обязательных требований правил в соответствии с действующим законодатель-
ством:
а именно:

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нор- мативно- правовых актов, инструкций, правил и номера ста- тей(пунктов), требо- вания которых нару- шены или (и) не со- блюдаются	Срок устране- ния наруше- ния
----------	-------------------------------	---	-------------------------------------

1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов, прошедших проверку знаний и имеющих соответствующую группу по электробезопасности (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	п.1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП	11.01.2018
2.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки со специализированной организацией не заключен (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	п.1.2., ПТЭЭП	11.01.2018
3.	Электроустановки не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами, согласно норм комплектования средствами защиты. Отсутствуют протоколы испытаний средств защиты	п.1.5.2., приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ББК 31.29н, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003. № 261; п.1.2.2. ПТЭЭП	11.01.2018
4.	Не оборудовано место для хранения средств защиты Не организован учёт и хранение электрозащитных средств (не обеспечено ведение журнала учета и содержания средств защиты, (фото). (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	п.1.3.3, Приложение 2; п.1.3.9., п.1.2.1., п.1.4.1–1.4.6. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ББК 31.29н, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003. № 261	11.01.2018
5.	На дверях и внутренних стенках РУ, оборудовании, панелей щитов отсутствуют (не восстановлены) надписи с указанием назначения присоединений и их диспетчерское наименование в ВРУ 0,4 кВ, РЩ 0,4 кВ в соответствии с проектом и схемой (фото 9). (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	п.2.2.20. ПТЭЭП	11.01.2018
6.	Не проведена очистка оборудования от пыли и грязи ВРУ 0,4 кВ, РЩ 0,4 кВ, (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	п.2.2.17. ПТЭЭП	11.01.2018
7.	На щиты и другое электрооборудование не помещены в полном объеме предупреждающие плакаты и знаки безопасности (фото). (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	ПТЭЭП п.2.2.20., п.2.1.9.	11.01.2018
8.	Устройство электроустановок не соответствует требованиям Правил устройства электроустановок: не нанесены опознавательные знаки у мест ввода заземляющих проводников в здания в соответствии с требованием п.1.7.118 Правила устройства электроустановок (утв. Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 №204, (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	п.1.7.2. ПТЭЭП	11.01.2018
9.	Открыто проложенные заземляющие проводники заземляющих устройств не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	П.2.7.7. ПТЭЭП	11.01.2018

10.	Устройство электроустановки (помещения (учебных классов) 2-го этажа здания школы) не соответствует требованиям ПУЭ п.1.7.151., п.1.7.53., п.1.7.50., п. 7.1.82., п.7.1.71., п.7.1.72., п.7.1.88., п.6.1.14., п.6.1.16, п.6.1.49 – не установлены устройства защитного отключения (далее – УЗО) для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении для групповых линий, питающих розеточные сети в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, в т.ч. и для питания переносных электрических приборов, электрических нагревательных элементов, сетей освещения в этих помещениях и наружных электроустановках в соответствии с ПУЭ (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	п.1.7.2. ПТЭЭП	11.01.2018
11.	Выполнение плана (графика) ремонтов оборудования электроустановок - неудовлетворительное, ремонтные работы в основном носят аварийно-восстановительный характер, что подтверждается результатами выборочного осмотра электроустановок (неисправна сеть освещения) (светильники и участки электропроводки в помещениях (учебных классах) 2-го этажа здания школы) (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	п.1.2.2, 1.2.6, 1.6.1, ПТЭЭП	11.01.2018
12.	Устройство электроустановки не соответствует требованиям ПУЭ В ЦО 2-го этажа здания школы) на отходящих линиях не установлены аппараты защиты соответствующие току КЗ в начале защищаемого участка сети в соответствии с требованием п. 7.1.24. ,7.1.65 Правила устройства электроустановок (утв. Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 №204, (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74)	п. 1.7.2. ПТЭЭП,	11.01.2018
13.	Отсутствуют документы (акты, записи в ремонтном журнале), подтверждающие выполнение ремонтов электрооборудования и аппараты защиты (Калининградская область, Краснознаменский р-н, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 74))	п. 1.6.14, ПТЭЭП	11.01.2018

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо имеет право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная частью 1 и частью 11 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания уведомить Центральное управление Ростехнадзора в сроки указанные в предписании.

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Калининградской области
(должность)

(подпись)

С.М. Петров
(ф.и.о.)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
Директор МБУ ДО

«Краснознаменская ДШИ»
(должность руководителя организации)

(подпись)

Дерр М.П.
(расшифровка подписи)

11.10.2017
дата

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)