



КНМ 72220061000201533682 от 13.01.2022 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11625807>

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ТОБОЛЬСКИЙ»
 УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

625150, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 56
 (место принятия решения)

от «28» января 2022 г. 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Российская Федерация, Тюменская область г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 56

(место составления акта)

АКТ № 4
внеплановой выездной проверки
 (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:

Главного государственного инспектора города Тобольска, Тобольского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тобольский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Синегубова Дмитрия Валериевича от 13.01.2022 г. № 4 (КНМ 72220061000201533682 от 13.01.2022 г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Коваленко Михаил Викторович – государственный инспектор по городу Тобольску, Тобольскому, Вагайскому муниципальным районам по пожарному надзору – старший инспектор группы нормативно-технической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тобольский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области,
- 2) Балужева Виктория Викторовна – государственный инспектор города Тобольска, Тобольского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тобольску отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тобольский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
 специалисты:**

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, земельные участки, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, д.47;

- Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, №41

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» ИНН 7206014698 Юридический адрес: Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, д.47.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка была проведена в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 10 час. 00 мин. по "28" января 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...:

не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня / 5 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

Истребование документов:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

С "17" января 2022 г., 15 час. 00 мин. по "17" января 2022 г., 16 час 00 мин.

по месту: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, д.47,

С "18" января 2022 г., 13 час. 00 мин. по "18" января 2022 г., 14 час 00 мин.

по месту: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, д.47,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

представленные документы изучены в рамках проведения проверки.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Осмотр:

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 13 час. 00 мин. по "17" января 2022 г., 14 час 00 мин.

по месту: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, №41;

с "17" января 2022 г., 14 час. 00 мин. по "17" января 2022 г., 15 час 00 мин.

по месту: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, д.47,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

- 1) Протокол осмотра от 17.01.2022 г. в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, №41;
- 2) Протокол осмотра от 17.01.2022 г. в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, д.47;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с "25" января 2022 г., 14 час. 00 мин. по "25" января 2022 г., 15 час 00 мин.

по месту: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, д.47

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

- 1) Письменные объяснения от 25.01.2022 .

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Материалы контрольно-наблюдательного дела МАОУ СОШ №9;
- 2) Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные контрольным (надзорным) органом:
 1. Расчет ООО «ПожЦентрАудит» по определению величины индивидуального пожарного риска здания МАОУ «СОШ №9» по адресу: г.Тобольск 4 микрорайон, №41 от 29 октября 2021года,
 2. Расчет ООО «ПожЦентрАудит» по определению величины индивидуального пожарного риска здания МАОУ «СОШ №9» по адресу: г.Тобольск 4 микрорайон, д.47 от 29 октября 2021года,
 3. Договор №169/4 от 10.01.2022 на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации,
 4. Договор №195/5 от 10.01.2022 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию каналобразующего оборудования «Стрелец-Мониторинг»,
 5. Отчет о проведении замеров сопротивления изоляции от 2021года,
 6. Справка МАОУ СОШ №9 об количестве участниках образовательного процесса и персонала от 18.01.2022.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в решении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Пункты № 4,5,8 предписания ОНД и ПР по г. Тобольску ОНДиПР по г. Тобольску, Тобольскому, Ярковскому МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области об устранении требований пожарной безопасности от 01.03.2021г № 14/1/1 срок исполнения которых истек 01.11.2021 сняты с контроля в связи с проведением на объектах защиты расчета величины индивидуального пожарного риска (отчет ООО «ПожЦентрАудит» от 29 октября 2021 года). Вывод: расчетная величина

индивидуального пожарного риска в здании МАОУ СОШ №9 по адресу: г. Тобольск 4 микрорайон, №47 несмотря на имеющиеся отступления от требований норм и правил пожарной безопасности не превышает величины нормативного значения индивидуального пожарного риска $0,285 \cdot 10^{-6}$, в здании МАОУ СОШ №9 по адресу: г. Тобольск 4 микрорайон, №41 $0,173 \cdot 10^{-6}$. Следовательно, условия соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности выполнено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагается:

- 1) Протокол осмотра от 17.01.2022 в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, №41;
- 2) Протокол осмотра от 17.01.2022 в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, №47
- 3) Письменные объяснения от 25.01.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Балуева Виктория Викторовна – государственный инспектор города Тобольска, Тобольского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР по г. Тобольску отдела НД и ПР «Тобольский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



директор МАОУ СОШ №9 Кенжес Олега Михайловича
 28.01.2022 13-20

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

