

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
454091, г. Челябинск ул. Пушкина, 68 тел. (351) 263-41-41, эл. адрес: [gpn@blaze.uu.ru](mailto:gpn@blaze.uu.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
454021, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. (351) 791-29-64, эл. адрес: [gpn\\_chel@mail.ru](mailto:gpn_chel@mail.ru)

г. Челябинск, пр. Победы, 400

ОНДиПР № 3

(место составления акта)

« 16 » октября 20 19 года  
(дата составления акта)

« 15 » час, « 00 » мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 1007

На основании распоряжения (приказа) заместителя начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области майра внутренней службы Ленца Е.В. от 08 октября 2019 года № 1007 проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты – здания детского сада, расположенного по адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 105а, используемого (эксплуатируемого) Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №378 г. Челябинска» (далее - МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска»).

Дата и время проведения проверки:

с «14» ч. «00» мин. до «15» ч. «00» мин. 16.10.2019; продолжительность 1 час 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 1 час 00 минут.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Чилимская Т. Н. 10.10.2019 14<sup>00</sup> 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется;

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНДиПР № 3 по пожарному надзору Ростова Анна Александровна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска» Чилимская Татьяна Николаевна

#### В ходе проведения проверки установлено, что:

Внеплановая выездная проверка проводится с целью контроля исполнения ранее выданного предписания №614/1/1 от 30.10.2017, срок для исполнения которого истек 02.09.2019.

МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 105а, эксплуатирует здание общей площадью 2413,7 м<sup>2</sup>.

МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании II степени огнестойкости с подвальным этажом. Наружные стены – железобетонные панели, перегородки – железобетонные панели; межэтажные перекрытия - железобетонные, кровля – плоская, рубероид. Освещение электрическое, отопление центральное водяное, ВПВ в здании имеется, огнетушители ОП-4 в количестве 21 шт., вентиляция приточно-вытяжная, телефонная связь имеется. МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска» оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.1.