

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

ОНДиПР по городу Челябинску  
пр. Победы, 400, г. Челябинск

05.02.2021  
16 ч.30мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 36

По адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 105А

(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 36 от 19.01.2021.

**Была проведена плановая выездная проверка в отношении:** Объекта защиты эксплуатируемого Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 378 г. Челябинска» (далее по тексту сокращено – МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска»)

**Дата и время проведения проверки:**

28.01.2021 с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. - 2 часа 00 минут.

05.02.2021 с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. - 1 час 00 минут.

**Общая продолжительность проверки:** 3 часа 00 минут.

**Акт составлен:** ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):** Чилимская Татьяна Николаевна – заведующая МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска» 19.01.2021. На объекте Чилимская Татьяна Николаевна – заведующая МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска»- 28.01.2021 в 11 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

**Лицо (а), проводившее проверку:** Бобырь Андрей Александрович – государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору.

**При проведении проверки присутствовали:** Чилимская Татьяна Николаевна – заведующая МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска».

**Общая характеристика пожарной опасности объекта:**

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1. МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании с подвальным этажом 1985 года постройки. Согласно предоставленной справки капитальный ремонт и реконструкция не проводились. Здание 2-ой степени огнестойкости. Общая площадь здания составляет 2413,7 кв.м. Плановая мощность – 280 человек, фактически – 328 человек. Фундамент – бетонные блоки, наружные стены – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, перегородки – гипсолитовые, крыша – плоская мягкая. Количество эвакуационных выходов с первого этажа – 8, со второго этажа - 10. Здание оборудовано огнетушителями: ОП-4 (15 шт.), ОП-2 (2шт.). В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Пожарные шкафы выполнены из негорючих материалов. Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 45 метров с северо-восточной стороны и 40 метров с западной стороны. МАДОУ «ДС №378 г. Челябинска» оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III типа. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон.

В ходе проведения проверки, с руководящим составом и работниками проведен инструктаж, по соблюдению требований пожарной безопасности.

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено -----

При приведении проверки применялись способы фиксации доказательств, измерительные приборы: измерения осуществлялись с помощью рулетки измерительной Энкор 0-5000 мм заводской номер 12, дата последней проверки 05.08.2020, периодичность поверки прибора – 1 раз в год;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

*[Handwritten signature]*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист от 05.02.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.А. Бобырь.

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“05” 02 2021 г.

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99.











