

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование ООШ №18

Тип объекта Учреждения основного образования (школы)

Место нахождения (адрес) Новопокровский р-н п. Южный ул. Шоссейная 9

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматели; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматели)

ИНН: 2344010762

Телефон: 8-918-011-53-12

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Объект условно доступен: установлена кнопка вызова, принят порядок, меры минимальной доступности согласованы с обществом инвалидов.

Плановая дата обследования: 06.2022

Фактическая дата обследования: 21.06.2022

Организация: МБОУ ООШ №18

Должность лица: директор

ФИО: О.Н. Васягина

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует*	
Вход					
Дестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4	Не требуется	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Поручни на высоте	О, С	90 см.	ГОСТ Р 51261) п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4	Не требуется	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	ГОСТ Р 51261) п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует*	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует*	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует*	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует*	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не требуется	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при	К	не менее	п. 5.1.3	Соответствует*	

открывании двери наружу)		1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует*		
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие		
Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует*		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется		
Тамбур (глубина x ширина)						
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует		
Дверь входная внутренняя						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует*		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует*		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует		

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Зона оказания услуги					

Обслуживание в кабинете

Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует*	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует*	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует*	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	

Санитарно-гигиеническое помещение

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует*	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие*	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует*	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует*	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует*	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует*	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д.11	Наличие*	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие*	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие*	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 21 » июня 2022 г.
 Дата составления Паспорта
 Специалист: З. Колтуева
 Должность лица, составившего паспорт

З. Колтуева
 Подпись

И.А. Рыжова
 ФИО