



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Лабинская
межрайонная прокуратура**

ул. Ленина, 157, г. Лабинск, Россия, 352500
тел. 8 (86169) 3-22-47

08.02.2024 № 07-01-2024/Прдп9-24-20030035

На № _____

Директору МОБУ СОШ № 2
им. Н.Я. Василенко
г. Лабинска

Грецовой Е.В.

ул. Делегатская, 9/1,
г. Лабинск, Лабинский район,
Краснодарский край, 352506

school2.g.Labinsk@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства
в сфере образования и пожарной
безопасности

Проведенной Лабинской межрайонной прокуратурой совместно с ОНДиПР Лабинского района проверкой в деятельности МОБУ СОШ № 2 им. Н.Я. Василенко г. Лабинска выявлены нарушения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) предусмотрено, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (п. 2, 15 ч. 3 ст. 28).

В соответствии со ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 в рамках реализации ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Правила № 1479).

В соответствии с п. 11 Правил № 1479 руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

Лабинская межрайонная прокуратура
Краснодарского края

№ 07-01-2024/Прдп9-24-20030035

В силу п. 48 Правил № 1479 руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных норм законов, на момент надзорных мероприятий (30.01.2024), МОБУ СОШ № 2 не принято мер к размещению на территории школы знака пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», а также проведению проверки на водоотдачу пожарного гидранта, расположенного на территории школы с внесением записи в соответствующий журнал.

Таким образом, установленные прокурорской проверкой нарушения свидетельствуют о ненадлежащей организации МОБУ СОШ № 2 деятельности учреждения в части соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности, что стало возможным в результате просчетов в исполнении своих обязанностей должностными лицами, а также бесконтрольности со стороны руководства.

На основании изложенного, в целях устранения нарушений требований Федерального закона № 273-ФЗ, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479, и недопущения их впредь, руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Лабинской межрайонной прокуратуры, заблаговременно уведомив о времени и месте.

2. Принять реальные и действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях закона.

О результатах и принятых мерах сообщите в Лабинскую межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копий подтверждающих документов.

И.о. заместителя Лабинского
межрайонного прокурора

юрист 1 класса

М.А. Дубровина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0082639C01A9C831BAC27A0C465B5676FA
Владелец Дубровина Мария Александровна
Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024