



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел. 8(861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 107/1/5

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципальное образование Динской
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
район «Основная общеобразовательная школа № 25 имени почетного гражданина

Динского района Братчиковой Марии Петровны». Объекты

защиты – основной корпус, вспомогательные помещения (категория высокого риска).
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.)

во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
№ 107 от «02» ноября 2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

(наименование органа ГПН)

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 09 ноября 2020 г. по 11 ч.
00 мин. «04» декабря 2020 г. проведена проверка - старшим дознавателем ОНД и ПР
Динского района – государственным инспектором Динского района по пожарному
надзору старшим лейтенантом внутренней службы Косенко Александром Вадимовичем –
БОУ МО Динской район «ООШ № 25 Имени почетного гражданина Динского района
Братчиковой М.П.», здание основного корпуса, вспомогательные помещения,
расположенные по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Зарождение, ул.
Центральная, д. 22, совместно с директором МБОУ ООШ № 25 им. Братчиковой М.П.
Саакян Натальей Анатольевной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации эвакуационных путей в старом здании школы допускается применение горючих	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной	12.04.2021г.	

	материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 (деревянные паркет)	безопасности», п.6.25*, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).		
2.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение вентеляционной камеры) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь)	(ст. 4, ч.1 ст. 88 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	12.04.2021г.	
3.	В лестничной клетке левого крыла здания школы, предназначенной для эвакуации людей из надземных этажей не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	12.04.2021г.	
4.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и непосредственно наружу оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»).	12.04.2021г.	
5.	Пожарные краны размещены в шкафчиках, не имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме», п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»).	12.04.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР Динского района

государственный инспектор

Динского района по пожарному надзору

Косенко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» декабря 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ _____
(подпись)

✓ _____
(должность, фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 2020 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (с указанием даты выполнения)
1	При эксплуатации эвакуационных путей в старом здании школы допускается применение горючих	ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной	12.04.2021г.	