



Начальнику ОНД и ГР Динского района
управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
подполковнику внутренней службы Левтер Р.А.
от директора МАОУ МО Динской район ООШ № 25
имени Братчиковой М.П
Бундюк Анжелики Викторовны

Уважаемый Роман Александрович!

Настоящим сообщая, что согласно Представлению об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 36/85 от 10 марта 2022 года, в период с 1 марта 2022 года по 10 марта 2022 года проведено внеплановое мероприятие ОНД и ГР Динского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в отношении МАОУ МО Динской район ООШ № 25 имени Братчиковой М.П.

В ходе проведенной проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На лестничной клетке левого крыла здания школы, предназначенной для эвакуации людей из наземных этажей, не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенного на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
2. При эксплуатации эвакуационных путей в здании школы, допускается применение горючих материалов для покрытия пола в общих коридорах, с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,ЭР2, ДЗ,Т2 (деревянный паркет).

Принятые меры:

1. Направлено письмо начальнику управления образования администрации МО Динской район Ежковой М.А., с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса, (исх. № 21 от 02.03.2022 г). Также, по данному вопросу, ранее направлялось письмо в управление образования МО Динской район, (исх. №88 от 02.06.2021г). До настоящего времени разъяснения не получены.

2. Депутатская сессия от 22.03.2022г. утвердила выделение денежных средств, согласно локального сметного расчета, в размере 1567 тыс. руб., на замену деревянного паркета. Планируется поступления денежных средств до 1.05.2022г. В дальнейшем будет составлен договор с ИП Елисеев Д.А. на проведение работ по замене паркета на плиточное покрытие. Окончание работ запланировано до 01.07.2022г.

Дата 29.03.2022 г.

Директор МАОУ МО Динской район

ООШ №25 имени Братчиковой М.П.



Бундюк А.В.