

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

ОГПН Крымского района УГПН ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю.

"29" марта 2010г.

Регистрационный N 03-225-000-00083-0556

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 14 города Крымска муниципального образования Крымский район. Муниципальное учреждение. Функциональное назначение – Ф.1.1.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица – 1022304061119.

Идентификационный номер налогоплательщика - 2337018376.

Место нахождения объекта защиты – 353380 Краснодарский край, г.Крымск, ул. Фадеева, 27.

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты – 353380 Краснодарский край, г.Крымск, ул. Фадеева, 27.

1. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты.

Расчет пожарного риска не проводится на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара.

На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей.

3. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:

Правила пожарной безопасности

[1] - Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89).

Перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для объекта защиты:

[1] 1.2. Руководители, воспитатели, обслуживающий персонал и другие работники детского сада знают и выполняют правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара примут все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

[1] 1.4. Руководитель детского сада:

а) обеспечивает выполнение настоящих Правил и осуществляет контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками и воспитанниками, принимает срочные меры для устранения отмеченных недостатков;

б) организывает изучение настоящих Правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками детского сада. Определяет сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

г) обеспечивает разработку и утверждает план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников детского сада на случай возникновения пожара.

План эвакуации и порядок эвакуации своевременно пересматриваются с учетом изменяющихся условий.

Практические занятия по отработке плана эвакуации проводятся не реже одного раза в полугодие;

д) устанавливает порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий и работы детского сада;

е) осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима арендующими организациями;

ж) обеспечивает своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

[1] 2.1.1. Детский сад перед началом учебного года принимается соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители Государственного пожарного надзора.

[1] 2.1.2. Территория детского сада постоянно содержится в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава регулярно убираются и вывозятся с территории.

[1] 2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоемосточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию всегда свободны.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, немедленно уведомляют пожарную охрану.

[1] 2.1.4. Противопожарные разрывы между зданиями не используются для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

[1] 2.1.5. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

[1] 2.1.6. В многоэтажных зданиях детского сада группы детей младших возрастов размещены не выше второго этажа.

[1] 2.1.7. Вместимость помещений соответствует установленным нормам.

[1] 2.1.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

[1] 2.1.9. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности.

[1] 2.1.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не загромождаются какими-либо предметами и оборудованием.

[1] 2.1.11. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы имеют уплотнения в притворах, оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов запираются только изнутри с помощью легкооткрывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

[1] 2.1.12. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. жестко прикреплены к полу.

[1] 2.1.13. Здания детского сада оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.

[1] 2.1.14. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы, голубятни, мастерские и т.д., применять для утепления перекрытий торф, стружку, опилки и другие горючие материалы, крепить к дымоходам радио- и телевизионные антенны.

[1] 2.1.15. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранятся в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений есть надписи, определяющие назначения помещений и место хранения ключей.

[1] 2.1.16. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий содержатся в исправном состоянии. Нижняя часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрыта легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.

[1] 2.1.17. Слуховые окна чердачных помещений остеклены и находятся в закрытом состоянии.

[1] 2.1.19. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускается.

[1] 2.1.20. Пряжки окон подвальных и цокольных помещений содержатся в чистоте. Не допускается устанавливать на прямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать пряжки и закладывать кирпичом оконные проемы.

[1] 2.1.21. В зданиях детского сада запрещается:

а) производить перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения, за исключением специально оборудованных помещений;

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

н) производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня.

Для этих целей применяется горячая вода, пар или нагретый песок;

о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

[1] 2.1.22. Одежда и обувь сушатся в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.

[1] 2.1.23. Огневые и сварочные работы проводятся только с письменного разрешения руководителя детского сада. Эти работы производятся согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ на объектах народного хозяйства.

[1] 2.1.24. Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением работника детского сада. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги устанавливаются на подставках из огнеупорных материалов.

[1] 2.1.25. Все здания и помещения детского сада обеспечены первичными средствами пожаротушения.

[1] 2.2.1. Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, а перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги тщательно проверяются и ремонтируются, а обслуживающий их персонал проходит противопожарный инструктаж.

[1] 2.2.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги не эксплуатируются.

[1] 2.2.3. В помещениях котельных запрещается:

а) производить работы, не связанные с эксплуатацией котельных установок, допускать в котельную и поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам;

б) допускать подтекание жидкого топлива или утечку газа в местах соединения трубопроводов и из форсунок;

в) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

г) работать при неисправных приборах контроля и автоматики;

д) разжигать котельные установки без предварительной их продувки воздухом;

е) сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах;

ж) закрывать горючими материалами жалюзи воздушного отопления;

з) оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра;

и) допускать к работе лиц, не прошедших специальной подготовки, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии;

к) хранить запасы твердого топлива, превышающие суточную потребность;

л) пользоваться расходными баками, не имеющими устройств для удаления топлива в аварийную емкость (безопасное место) в случае пожара.

[1] 2.2.4. У топочного отверстия печи на деревянном полу закреплен предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см.

[1] 2.2.5. Дымоходы печей и дымовые трубы очищаются от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.

[1] 2.2.6. Запрещается топить печи в ночное время в зданиях с круглосуточным пребыванием детей, а также во время проведения в детских учреждениях культурно-массовых мероприятий.

В детских садах с круглосуточным пребыванием детей топка печей заканчивается за два часа до отхода детей ко сну, а в детских садах с дневным пребыванием детей не позднее чем за час до прихода детей.

[1] 2.2.7. Категорически запрещается разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними детям и посторонним лицам.

[1] 2.2.8. Топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника, не допускается.

[1] 2.2.9. При переводе печей с одного вида твердого топлива на другой они соответствующим образом переоборудованы (футеровка топливника огнеупорным кирпичом и т.д.).

[1] 2.2.10. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелены.

[1] 2.2.11. Использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и газовых приборов запрещается.

[1] 2.2.12. Угли, зола и шлак из печей выгребаются в металлическую тару с ножками и плотно закрывающейся крышкой и удаляются в специально отведенные места.

[1] 2.2.13. Топливо (дрова, уголь, торф и т.д.) хранятся в специально приспособленных для этих целей помещениях или на отгороженных площадках, расположенных не ближе 10 м от строений. В подвальных и цокольных помещениях со сгораемыми перекрытиями хранение дров, угля и других видов топлива не допускается.

[1] 2.2.14. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

[1] 2.2.15. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит содержатся в исправном состоянии.

[1] 2.2.16. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) отключать огнезадерживающие устройства;

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

[1] 2.2.17. В местах забора воздуха исключена возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.

[1] 2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в детском саду, и их эксплуатация отвечают требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

[1] 2.3.2. Администрация детского сада обеспечивает обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 2.3.1 настоящих правил, своевременно устраняет выявленные недостатки.

[1] 2.3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

[1] 2.3.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей, за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

[1] 2.3.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники имеют закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

[1] 2.3.6. Переносные светильники оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры применяются гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников предусмотрено от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

[1] 2.3.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над легкосгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

[1] 2.3.8. Осветительная электросеть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

[1] 2.3.9. Электродвигатели регулярно очищаются от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

[1] 2.3.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, немедленно устраняются. Неисправные электросети и электроаппараты немедленно отключаются до приведения их в пожаробезопасное состояние.

[1] 2.3.11. При эксплуатации электроустановок запрещается:

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

[1] 2.3.12. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) производятся только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

[1] 2.3.13. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) отключаются.

[1] 2.3.14. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления имеют индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

[1] 2.3.15. Детский сад обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

[1] 2.4.1. Администрация детского сада обеспечивает техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями; пожарных водоемов и резервуаров; насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних водопроводных сетях; пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам; внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара).

[1] 2.4.2. Внутренние пожарные краны периодически подвергаются техническому обслуживанию и проверяются на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты.

[1] 2.4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу находится рычаг для облегчения открытия крана.

Пожарные рукава содержатся сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год производится проверка рукавов путем пуска воды под давлением и перекачивания их на ребро.

На дверце шкафа пожарного крана указаны:

- буквенный индекс ПК;
- порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

[1] 2.4.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров немедленно уведомляется пожарная охрана.

[1] 2.4.5. Водоемы и резервуары содержатся в исправном состоянии, не допускается их засорение, регулярно проверяется наличие в них расчетного количества воды, отслеживается сохранность и исправное состояние водозаборных устройств.

[1] 2.4.6. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов постоянно закрыты. Они своевременно очищаются от грязи, льда и снега.

[1] 2.5.1. Администрация детского сада обеспечивает работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Детский сад, не имеющий возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, заключает соответствующие договора на обслуживание спринклерных, дренчерных и других установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями.

[1] 2.5.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо детского сада, ответственное за эксплуатацию установок.

[1] 2.5.3. Установки пожарной автоматики эксплуатируются в автоматическом режиме и круглосуточно находятся в работоспособном состоянии.

[1] 2.5.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация детского сада обеспечивает пожарную безопасность защищаемых установками помещений и ставит в известность пожарную охрану.

[1] 2.5.5. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

- а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
- б) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- в) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- г) использование трубопроводов, установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- д) нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

[1] 3.1. Детский сад оснащен первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.

[1] 3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения указываются в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения соответствуют требованиям ГОСТа 12.4.026-76.

[1] 3.3. Ручные огнетушители размещаются согласно требованиям ГОСТа 12.4.009-83:

- а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

[1] 3.4. Огнетушители устанавливаются таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей позволяют визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

[1] 3.5. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не ухудшаются условия эвакуации людей.

[1] 3.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах имеется информация о месте их расположения.

[1] 3.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен устанавливаются огнетушители из резервного фонда.

[1] 3.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей руководствуются требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

[1] 3.9. На территории зданий IIIа, IIIб, IV, IVб и V степеней огнестойкости, расположенных в сельской местности, оборудуются пожарные посты с набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушителей пенных емкостью 10 л или порошковых емкостью 5 л - 2 шт., ведер - 4 шт., топоров - 2 шт., лопат - 2 шт., багров - 2 шт., лестниц приставных - 1 шт., бочек с водой емкостью 0,25 куб. м - 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0,25 куб. м).

[1] 3.10. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя детского учреждения.

[1] 3.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

[1] 5.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского сада тщательно проверяет все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки устраняются до начала культурно-массового мероприятия.

[1] 5.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий обеспечено дежурство работников детского сада.

[1] 5.4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми находятся дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обеспечивают строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

[1] 5.5. Культурно-массовые мероприятия проводятся:

а) в зданиях I и II степени огнестойкости - в помещениях любого этажа;

б) в зданиях III - V степени огнестойкости - только в помещениях первого этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени огнестойкости оштукатурены или обработаны огнезащитным составом.

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.

[1] 5.6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, имеют не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

[1] 5.7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м² на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м² на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

[1] 5.8. Количество непрерывно установленных мест в ряду составляет не более:

Типы зданий	При односторонней эвакуации	При двухсторонней эвакуации
В зданиях I, II и III степени огнестойкости	30	60
В зданиях IV и V степени огнестойкости	15	30

[1] 5.9. Расстояние между рядами составляет:

Количество непрерывно установленных мест в ряду		Наименьшее расстояние между спинками сидений, м	Ширина прохода между рядами, м
при односторонней эвакуации ряда	при двусторонней эвакуации ряда		
до 7	до 15	0,80	0,35
8-12	16-25	0,85	0,40
13-20	26-40	0,90	0,45
21-25	41-45	0,95	0,50
26-30	46-60	1,00	0,55

[1] 5.10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий составляет не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы располагаются так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

[1] 5.11. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.

В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

[1] 5.12. Эвакуационные выходы из помещений обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели находятся во включенном состоянии.

[1] 5.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах детского сада проводится только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.

[1] 5.14. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
- ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
- и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднооткрываемые запоры;
- к) устанавливать на окнах глухие решетки.

[1] 5.15. Полы помещений - ровные, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах устраиваются пологие пандусы.

[1] 5.16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, подвергаются обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

[1] 5.17. Руководитель детского сада производит проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

[1] 5.18. При проведении новогоднего вечера елка устанавливается на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки находятся на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

При отсутствии в детском саду электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия проводятся в дневное время.

[1] 5.19. Оформление иллюминации елки производится только опытным электриком.

[1] 5.20. Иллюминация елки смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах используются мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, применяются гибкие, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаются к электросети при помощи штепсельных соединений.

[1] 5.21. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация немедленно отключается и не включается до выяснения неисправностей и их устранения.

[1] 5.22. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

[1] 5.23. При оформлении елки запрещается:

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

Настоящую декларацию разработал

Заведующий МДОУ детский сад № 14

И. Туба А.Т.

"23 марта 2010г.





Прошнуровано, пронумеровано,
Скреплено печатью 43
прикладывает метку
Заведующий МДОУ детский
сад № 14 Н.Г.Губа
«23» 03 2010г.