



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36»

346530, г.Шахты Ростовской области, ул. Парижская Коммуна, 8-а

тел. 8(8636)22-10-51, E-mail: mdoу_36@mail.ru

Шахтинская городская общественная
организация Ростовской областной организации
общероссийской общественной организации
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»
Председатель _____ В.Ю. Сухова

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ № 36
Н.Ю. Астахова
Приказ № 34 от 20.03.2023г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование — согласно Уставу, сокращенное наименование):
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36»

1.2 Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

346530, Ростовская область г. Шахты ул. Парижской Коммуны, 8-а Тел: 22-10-51

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее основное здание 2 этажа, 1116,2 кв. м.
 - здание модуля 1 этаж, 625,23 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
 - наличие земельного участка объекта (да, нет); **8286 кв. м**
- Проектная мощность: 235 человек

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности: Дошкольное образование детей

2.2. Наименование предоставляемых услуг (услуги):

- Реализация основной образовательной программы ДОО
- Психолого-педагогическое сопровождение всех участников воспитательно-образовательного процесса, направленное на психолого-педагогическую поддержку в развитии личности ребенка.
- Присмотр и уход (семейная группа)

2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
Очная

2.3. Категории пользователей услуг: физические лица в возрасте до 7 лет, физические лица категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): без обслуживания ОВЗ

2.4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

2.5. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная**

2.6. Административно-территориальная по ведомственности (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

2.7. Наименование и адрес вышестоящей организации:

Учредитель- муниципальное образование г.Шахты, объект находится в ведении Департамента образования.

III. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов объекта	Отсутствуют
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4	Поручни	Поручни прямоугольного сечения от 0,02-0,05мм. Присутствуют
5	Пандусы	У здания модуля присутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Входная площадка выделена контрастным цветом, присутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям. Лестницы при выходе на прилегающую территорию имеют контрастно окрашенные краевые ступени. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м перед лестницами в здании 0,8 - 0,9 м. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрашены в отличные от дверного полотна контрастные тона
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Не доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	На пути движения пороги, препятствие для движения лицам с ослабленным зрением. Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям.
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	На игровых и спортивной площадке отсутствует специальное травмобезопасное покрытие.
12	Дублирование необходимой для инвалидов,	Отсутствует

	имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
	Наличие разноуровневых поручней с обеих сторон лестницы, поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м на высоте 0,9 и 0,5 м.	Установлены
14	Кромки ступеней или поручни лестниц должны быть окрашены контрастной краской, а на путях эвакуации светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.	Кромки ступеней или поручни лестниц окрашены контрастной краской, а на путях эвакуации светящейся в темноте, или на них не наклеены световые ленты.
15	Иные условия	

IV. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности

№	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (Фактическое состояние)
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предоставляется
6	Количество педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию,	Педагог-психолог

	позволяющие осуществлять обучение по адаптированным ООП.	
7	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдо-переводчика, тифло-переводчика	Не предоставляется
8	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предоставляются
9	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не предоставляются
10	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
11	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения(слабовидящих)	Да
12	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Размещение надлежащим образом оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2023-2025г.
2	Дублирование необходимой для инвалидов по звуковой информации, зрительной информации	2023-2025г
3	Обеспечить безопасное покрытие Спортивную площадки.	По мере поступления

		субсидий:2023-2025г
4	Выделить контрастным цветом входную площадку, установить предупреждающие тактильные указатели.	2023-2025г
5	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, противоскользящей светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	2024г.
6	Установить рельефные пиктограммы возле входов в группы на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы, размер пиктограммы 100*100мм	2023-2024г.