

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА»
ИНН 2343009940 КПП 234301001
352240, г. Новокубанск, Краснодарский край,
ул. Лермонтова, 63, тел.3-10-50**

28.02.2024г. № 22

СПРАВКА

Дана МАУ ДО СШ «Олимп» им. М.В. Канищева г. Новокубанска, в том, что здание литеры «Ж, З, 31, з1, М, м1, м2» по ул. Спортивная, 30а в г. Новокубанске возможно эксплуатировать в дальнейшем по своему функциональному назначению с существующей шириной наружных и внутренних дверных проемов, с существующими внутрикоридорными перепадами высот и существующими габаритами помещений для санитарно-гигиенических нужд. В данный момент, параметры дверных проемов, внутрикоридорных перепадов высот и помещений для санитарно-гигиенических нужд не соответствуют требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (п. 6.2.4, п. 6.3.6), то есть ширина всех существующих дверных проемов в свету менее 0,9 м; внутрикоридорных перепадов более 0,014 м; габариты универсальной туалетной кабины менее 1,5x1,5 м и свободная зона сбоку от унитаза менее 0,75 м.

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» вступил в силу с 01.07.2021 года, с областью применения для разработки проектных решений, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями

передвижения – маломобильных групп населения (МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципе универсального проекта. Здание МАУ ДО СШ «Олимп» им. М.В. Канищева г. Новокубанска литера «Ж, 3, 31, з1, М, м1, м2» по ул. Спортивная, 30а в г. Новокубанске, возведено и введено в эксплуатацию до 01.07.2021 года в соответствии с действующими на то время нормативными документами (год строительства корпусов рассматриваемого здания от 1960 до 1987).

В настоящее время, к данному объекту не предусматривается проектирование каких-либо строений, а также реконструкция самого здания, его приспособление или капитальный ремонт. К тому же, большинство дверных проемов расположено в несущих стенах с монолитными железобетонными перемычками, где их увеличение может привести к аварийности на данных участках, а внутрикоридорные перепады высот находятся непосредственно в дверных проемах или являются цокольной частью здания, где их демонтаж либо пологий перепад невозможен из-за нарушения безопасности пути следования других групп населения или конструктивной особенности рассматриваемого объекта. При этом, в следствии существующих объемно-планировочных решений здания, организация универсальной туалетной кабины для инвалидов в соответствии с необходимыми минимальными параметрами, невозможна из-за ограниченности санитарно-гигиенических узлов, а ликвидация этих помещений для устройства универсальных туалетных кабин для инвалидов, нарушит санитарную функциональность данного объекта.

Так как, по существующей функциональной направленности МАУ ДО СШ «Олимп» им. М.В. Канищева г. Новокубанска не предусмотрена для организации соответствующих секций и занятий с инвалидами и другими маломобильными группами населения, а спортивные залы не адаптированы для зрителей, из-за конструктивной схемы рассматриваемого объекта и существующей ограниченности данных помещений, то рекомендуется установить, на высоте 0,8-1,0 м перед входом в данное учреждение,

электрический звонок с соответствующей информационной табличкой, для обеспечения связи с обслуживающим персоналом. В соответствии с ГОСТ Р 52131–2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования» и ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности, сигнальная разметка», на входной двери предусмотреть тактильные пиктограммы с яркой контрастной маркировкой для слабовидящих людей.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор МУП УКС
Новокубанского района

исп. Кравченко Р.Ю.
(89181161819)



Федораев В.С.