

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Краснодарскому краю
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Новокубанского района
г. Новокубанск, ул. Победы, 59
тел./факс 8 (86195) 4-62-46

Предписание № 113/1/7

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №1
им М.М. Бограда г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индиви-

дуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Новокубанского района по
пожарному надзору № 113 от «28» мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин. «28» июня 2019 г. по 18 ч. 00 мин.
«28» июня 2019 г. проведена проверка старшим дознавателем ОНД и ПР Новокубанского района
капитаном вн. службы Чолохьяном Рафиком Артаваздовичем, помещений и территории МОБУ-
СОШ №1 им М.М. Бограда по адресу: Новокубанский район, г.Новокубанск, ул. Ленина,60.

совместно с директором МОБУСОШ №1 Ермаковой Н.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар-
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безо- пасности, требования которого(ых) на- рушены	Срок устране- ния нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
113/1/1	На объекте защиты не хранится ис- полнительная документация на ус- тановки и системы противопожар- ной защиты объекта	(п. 61 Правила противопо- жарного режима в Россий- ской Федерации № 390 от 25.04.2012 года)	01.10.19	
113/1/2	Отсутствует проект на средства обеспечения пожарной безопасно- сти зданий и сооружений.	(п. 61 Правила противопо- жарного режима в Россий- ской Федерации № 390 от 25.04.2012 года)	01.10.19	
113/1/3	Отсутствуют противопожарные люки, отделяющие помещения раз- личных классов функциональной пожарной опасности.	(ст. 88 ФЗ-123 «Техниче- ский регламент о требова- ниях пожарной безопасно- сти»)	01.10.19	
113/1/4	Не обработаны огнезащитным со- ставом деревянные конструкции кровли здания.	Постановление правитель- ство РФ от 25.04.2012г. № 390 ППР п.21	01.10.19	

113/1/5	Не обработаны огнезащитным составом металлические конструкции лестничного марша.	Постановление правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 ППР п.21	01.10.19	
113/1/6	Не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.	Постановление правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 ППР п.57	01.10.19	
113/1/7	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	(п. 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.10.19	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР
Новокубанского района
Р.А. Чолохян



(подпись)
М.Л.П.

«28» июня 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«28» июня 2019г.