

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Адыгейске,
Тахтамукайском и Теучежском районах**

Предписание № 196

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

« 26» марта 2021г.

а.Тахтамукай

Сведения о лице, которому выдается предписание: юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Д.Е.Нехая» (МБОУ «СОШ №3 им. Д.Е.Нехая»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, ФИО руководителя, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

По результатам плановой проверки в отношении МБОУ «СОШ №3 им. Д.Е.Нехая» по адресу:

Республика Адыгея, Теучежский район, а. Пчегатлукай, ул. Ленина, 45.

наименование объекта, адрес

Установлено:

Юридическим лицом МБОУ «СОШ №3 им. Д.Е.Нехая» не обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, оборудования в нарушении требований: ст.11, ст.24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- стены и потолки в спортзале требуется ремонт, штукатурка со стен и потолков осыпалась, стены в коридоре, классах и на лестничных маршах покрашены известью, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение целостности: стен, сколы дверных откосов, целостность дверных полотен в десяти учебных классах в нарушении требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- в нарушении требований п.п.2.8.6, 2.8.9. СП 2.4.3648-20 не все источники искусственного освещения в исправном состоянии, требуется замена осветительных приборов в классах и актовом зале, в помещениях пищеблока не оборудованы пылевлагодонепроницаемой защитной конструкцией;
- в нарушении п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 учебные доски, для работы с которыми используется мел, частично без темного антибликового покрытия, в царапинах, требуют замены.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 8.18.4 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея утвержденного приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012г №672 в целях устранения выявленных нарушений, **необходимо:**

- провести ремонт стен, потолков в помещениях, спортзале, учебных классах до 28.06.2021г.;
- произвести замену перегоревших осветительных ламп, обеспечить пылевлагодонепроницаемой защитной конструкцией до 26.05.2021г.;
- произвести замену не соответствующих требованиям учебных досок до 28.06.2021г.

О выполнении предписания сообщить в ТО Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) в г. Теучежске, Теучежском и Тахтамукайском районах по адресу: 385000, Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 56 до **26.05.2021г. и 28.06.2021г.**

Предписание является, обязательным для исполнения в установленные сроки. Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 19.5 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора в г.
Адыгейске, Тахтамукайском
и Теучежском районах
М.П.


(подпись)

Богус С.К.
(ФИО)

Предписание получил


(подпись)

26.04.2021г.

Шаззо С.И.
(ФИО)

Отправлено: № _____ от « ____ » _____ 20 __ г.