

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 55/1/22

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №1 им.А.С.Пушкина»

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО
Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 14 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. "12" сентября 2019 г.; с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. "17"
сентября 2019 г.; с 14 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. "18" сентября 2019 г.; проведена проверка
инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда капитаном внутренней службы
Койновой Натальей Николаевной, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 им.А.С.Пушкина»

по адресу: 624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 25 лет Октября, 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «СОШ № 1 им. А. С. Пушкина» Самсоновой Е. А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении е)
1	2	3	4	5
1	Объект обеспечить исполнительной документацией на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно рабочим проектом, актом ввода системы противопожарной защиты зданий в эксплуатацию. п. 61 ППР в РФ.	п. 61 ППР в РФ: На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.06.2020	
2	В актовом зале покрытие пола	Ч.6 ст.134, №123- ФЗ от 22.07.08г	01.06.2020	

	выполнить из материалов с классом пожарной не ниже КМ 2 (Г1,В2,Д2,Т2,РП1) № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.6, табл. 28	«Тех. Регламент о требованиях ПБ». Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.		
3	Согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности. п. 3 ППР в РФ, п. 53 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	п. 3 ППР в РФОбучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. п. 53 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.	01.12.2019	
4	Запретить эксплуатацию оставленных без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя п. 42 е) ППР в РФ.	п. 42 ППР в РФ Запрещается: е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;	01.12.2019	
5	На дверях хозяйственного блока выполнить обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 20 ППР в РФ	п. 20 ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.12.2019	

6	Подвальное помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (АПС) ст. 91 ч.1 № 123-ФЗ от 22.07.2008г. , табл. А СП 5.13130.2009	ст. 91 ч.1 № 123-ФЗ: Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.	01.12.2020	
---	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- собственники имущества;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

гос. инспектор по пожарному надзору Койнова Н. Н.

«18» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Самсонова С.А.
(подпись)

«18» сентября 2019 г.



Самсонова С.А.
(должность, фамилия, инициалы)