Приложение к оценочному листу
расчета индекса готовности к
отопительному периоду 2026-2027 годов
Северо-Кавказская дирекция по
тепловодоснабжению СП Центральной
дирекции по тепловодоснабжению
филиала ОАО «РЖД» Тимашевский район

1. Отсутствуют утвержденные в соответствии с пунктами 95, 97 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 №511 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.06.2025 № 82505 (далее - Правила № 511) программы противоаварийных тренировок (1.1.10);
2. Отсутствуют паспорта оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований силами специализированной организации и о проведении экспертизы промышленной безопасности по истечении установленного срока службы оборудования, с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию (экономайзеров; трубопроводов пара и горячей воды).

Отсутствуют отметки в паспортах оборудования (предохранительных клапанов паровых котлов) о проведении настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации, представлены не все паспорта предохранительных клапанов паровых котлов. (1.6.1.2)

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы, по истечении установленного срока службы, на опасном производственном объекте рег. № А01-07011-106, на котором используется оборудование, работающее под избыточным давлением, чем нарушены требования части 1 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 461 ФНП № 536,

пункта 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 № 420 (п. 1.6.3).