Приложение к оценочному листу
расчета индекса готовности к
отопительному периоду 2026-2027 годов
ООО «Медведовские Тепловые Сети»
Тимашевский район

1. Отсутствует выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной службы или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (1.1.1);
2. Отсутствует утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление (1.1.3);
3. Персонал эксплуатирующей организации не прошел проверку знаний Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 №511 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.06.2025 № 82505 (далее - Правила № 511) (1.1.6.1);
4. Отсутствуют утвержденные в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 программы противоаварийных тренировок (1.1.10).