

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калининградская область
Автономная некоммерческая организация
Калининградский общеобразовательный экономический лицей
«Ганзейская ладья»

236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, 17 ИНН 3906385348 КПП 390601001 тел. 8(4012)66-20-01



УТВЕРЖДАЮ
директор М.В. Ильина
«1» 09 2026 г.

График проветривания коридоров и рекреаций

7:50-8:00	Сквозное проветривание до уроков
08:30 - 9:10	Проветривание, влажная уборка
9:20-10:00	Проветривание, влажная уборка
10:20-11:00	Проветривание, влажная уборка
11:20-12:00	Проветривание, влажная уборка
12:10-12:50	Проветривание, влажная уборка
13:00-13:40	Проветривание, влажная уборка
13:50-14:10	Проветривание, влажная уборка
Сквозное проветривание по окончании уроков	

График проветривания кабинетов

8:00 – 8:20	20 минут	Сквозное проветривание
9:10-9:20	10 минут	Проветривание
10:00-10:20	20 минут	Проветривание
11:00-11:20	20 минут	Проветривание
12:00-12:10	10 минут	Проветривание
12:50-13:00	10 минут	Проветривание
13:40—13:50	10 минут	Проветривание

14:30-14:40	10 мин.	Проветривание
15:20-15:40	20 мин.	Сквозное проветривание
16:20-16:30	10 мин.	Проветривание
17:10-17:20	10 мин.	Проветривание
18:00-18:10	10 мин.	Проветривание
18:50-20:00	1 час	Сквозное проветривание

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4-10	25-35
От +5 до 0	3-7	20-30
От 0 до -5	2-5	15-25
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10

ПАМЯТКА

ПО ПРОВЕТРИВАНИЮ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Учебные помещения необходимо проветривать во время перемен, согласно действующему расписанию занятий, а рекреационные помещения - во время уроков.
2. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕТРИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Наружная температура, град. С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены
От +10 до +6	4 - 10	25 - 35
От +5 до 0	3 - 7	20 - 30
От 0 до -5	2 - 5	15 - 25
От -5 до -10	1 - 3	10 - 15
Ниже -10	1 - 1,5	5 - 10

3. В теплые дни занятия проводить при открытых фрамугах и форточках.

4. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

- в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях, в актовом зале, столовой, в пищеблоке, в рекреациях, в библиотеке, в вестибюле и гардеробе - 18 - 24°.

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, в учебных мастерских - 17 - 20°

- в медицинском кабинете, в раздевалках спортивного зала - 20 - 22 °.

5. Контроль температурного режима кабинета производить бытовым термометром.

6. Уроки физкультуры необходимо проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно - два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5 ° С и слабом ветре.

7. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводить при открытых 1-3 фрамугах, а сквозное проветривание - во время перемен при отсутствии обучающихся.

8. При достижении в помещении температуры воздуха плюс 14° проветривание зала следует прекращать.