

ПАСПОРТ

Общественное здание

Наименование МАУ СШ "Крепыш" им. Тамазова К.Х.
1. Информация об объекте

Тип объекта Спортивные комплексы

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н г. Новокубанск Первомайская 182

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2343015415

Телефон: +7(86195)3-24-55

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1
Комментарий:

Плановая дата обследования: 07.2020

Фактическая дата обследования: 31.07.2020

Организация: МАУ СШ "Крепыш" им. Тамазова К.Х.

Должность лица: Директор

ФИО: Шарабарова И.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	Наличие	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

на высоте не менее 1,5 м.))						
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Путь к входу в здание						
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3 СП 59.13330.2012	Не требуется		
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.9 СП 59.13330.2012	Не требуется		
Вход						
Лестница на входе наружная						
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012	Наличие		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Наличие		
Пандус, дублирующий						

наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Размер входной площадки	К	не менее	п. 5.1.3 СП	Соответствует	

(при наличии пандуса)		2,2 x 2,2 м.	59.13330.2012		
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Наличие	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,0 x 1,5 м	п. 5.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Не требуется	

коридоров и помещений на лестничную клетку						
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Не соответствует	ширина проема одной створки в свету менее 0,9 м.	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Не соответствует	высота порога более 1,4 м.	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012	Не требуется		
Зона оказания услуги						
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.						
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 5.2.20 СП 59.13330.2012	Соответствует		
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует		

Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Не требуется	

Санитарно-гигиеническое помещение

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Наличие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Отсутствие	отсутствуют откидные опорные поручни, штанги
Система тревожной	К	наличие	п. 5.3.6 СП	Отсутствие	отсутствует

сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом			59.13330.2012		система тревожной сигнализации
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	п. 5.5.1 СП 59.13330.2012	Наличие	
Информация о назначении помещений внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012	Не требуется	
Речевые информаторы	С	наличие	п. 6.5.3, 6.5.7 СП 59.13330.2016	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	п. 6.5.7 СП 59.13330.2016	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности				
	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
Участки и территории	+	+	+	+	+

Вход	+	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

* На объекте приняты и согласованы с ВОО меры по обеспечению минимальных потребностей инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	
Участки и территории		
Вход		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (ширина проема одной створки в свету менее 0,9 м.)	
Зона оказания услуги	Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см. (высота порога более 1,4 м.)	

Санитарно-гигиеническое помещение	Установить опорные поручни, штанги (отсутствуют откидные опорные поручни, штанги)
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (отсутствует система тревожной сигнализации)
Средства информации	

«31» июля 2020 г.

Дата составления Паспорта

Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Новокубанском районе
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Кузнецова М.А.
Ф.И.О.