

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«31» июля 2024 г., 66240061000211572615

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа,  
городского округа Нижняя Салда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской  
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, г Верхняя Салда, ул Парковая, Дом 4, тел. 83434550090, e-mail: ond-salda@66.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований**

от « 31 » июля 2024 г. № 2407/010-66/17/ПНН

**1. Предостережение объявлено**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №52 "РЯБИНКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", адрес юридического лица: 624766, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, ВЕРХНЯЯ САЛДА, ЭНГЕЛЬСА УЛ, ЗД. 74, К. 1 ИНН 6607008185

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Система противопожарной защиты ( автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) находится в неисправном состоянии
2. Пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов (п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы пожарные")
3. На объекте не предусмотрена молниезащита здания (п.1.4 ст 50 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:**

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 1  
**Обязательное требование**  
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 3, статья 4, пункт 1  
**Обязательное требование**  
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**  
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 1, статья 6, пункт 1  
**Обязательное требование**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

### ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1) Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 52 "Рябинка" обеспечить соблюдение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г., Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 2) В срок до 01.10.2024г. принять меры по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по п.1. В срок до 01.09.2025г. принять меры по устранению нарушений обязательных требований по п.2,3, указанных в настоящем предостережении; 3) О выполненных мероприятиях проинформировать (уведомить) ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области по адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 4 E-mail: ond-salda@66.mchs.gov.ru

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указываются ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Сабакаева Евгения Валерьевна



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Сабакаева Евгения Валерьевна - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +73434550090, E-mail: ond-salda@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале