

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург ул. Шейнкмана 84а

(наименование территориального органа МЧС России)

Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 28/1/14

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №52

«Рябинка» комбинированного вида

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО
Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 13 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. "25" июня 2021 г.; с 09 ч 00 мин. до 11 ч 00 мин. "29"
июня 2021 г. проведена проверка ст. инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя
Салда ст. лейтенантом внутренней службы Кольцыным Данилом Андреевичем

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №52

«Рябинка», по адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 74/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МАДОУ «Детский сад №52 «Рябинка» Ключко Тамарой Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении е)
1	2	3	4	5
1.	Привести пожарную сигнализацию в соответствие с требованием действующих нормативных документов по пожарной безопасности (Срок эксплуатации действующей пожарной сигнализации на объекте более 10 лет)	п. 54 ППР в РФ.	01.06.2022	
2.	Исключить перевод средств обеспечения пожарной	п. 55 ППР в РФ.	01.06.2022	

	безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной.			
3.	Оборудовать подвальное помещение пожарной сигнализацией.	п. 54 ППР в РФ.	01.06.2022	
4.	Обеспечить подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ».	01.06.2022	
5.	Обеспечить свободное открывания изнутри без ключа эвакуационного выхода из групповой ячейки №2 «Солнышко» (помещение №86 по техническому паспорту)	п. 26 ППР в РФ.	01.06.2022	
6.	Исключить занавеску шторами эвакуационного выхода из групповой ячейки №9 «Улыбка» (помещение №21 по техническому паспорту)	п. 27 ППР в РФ.	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- собственники имущества;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор по пожарному надзору Кольцын Д. А.


«29» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«29» июня 2021 г.




(должность, фамилия, инициалы)