

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском
районе

адрес: 622036, Свердловская обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции,
д. 86

тел.(3435) 25-45-70

E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН
1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №52
"РЯБИНКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
КЛОЧКО ТАМАРА ПЕТРОВНА

624766, Свердловская обл., г. Верхняя Салда,
ЭНГЕЛЬСА УЛ., Д. 74 К. 1

Профилактическое мероприятие № 66250041000117848865 от 22.04.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 05.06.2025

№ 66-09-12/16-6422-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 23.05.2025 по 05.06.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-09-12/18-5285-2025 от 15.05.2025 г. в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №52 "РЯБИНКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624766, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ЭНГЕЛЬСА УЛ., Д. 74 К. 1
дата регистрации 24.10.2002
ИНН/ОГРН 6607008185 / 1026600785210

МАДОУ детский сад №52 "Рябинка" (624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 74/1)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 05.06.2025 выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	При проведении экспертизы примерного 10-ти дневного меню на объекте МАДОУ "Детский сад № 52 "Рябинка" по адресу : г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 74/1 установлено что не соблюдаются нормы готовых блюд: дети 1-3 л на обед (при норме гарнира 110-120 гр), 1, 4, 7 день-пюре картофельное 80,0 гр; 3 день- пюре гороховое 100,0 гр; 5 день- капуста тушеная 85,0 гр; 6 день- морковь тушеная 100,0 гр, 9 день- морковь тушеная 85,0 гр; 10 день- сложный гарнир 90,0 гр. Мясное	СанПиН 2.3/2.4.359 0-20	8.1.2	Привести в соответствии меню включающее горячее питание в соответствии санитарными правилами.	30.05.2026

	блюдо (при норме 50-60 гр) 3 день- биточки рыбные 45,0 гр; Дети 3-7 лет на гарнир (при норме 130,0-150,0 гр) 1, 4, 7 день-пюре картофельное 100,0 гр; 3 день- пюре гороховое 110,0 гр; 5 день- капуста тушеная 100,0 гр; 9 день- морковь тушеная 100,0 гр; Мясное блюдо (при норме 70,0-80,0 гр) 3 день- биточки рыбные 50,0 гр; 9 день- суфле из кур 60,0 гр.				
2.	При проведении профилактического визита 23.05.2025 г. на объекте МАДОУ "Детский сад № 52 "Рябинка" по адресу : г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 74/1 установлено что в туалете группы № 5 (для инвалидов) отсутствует откидной поручень для унитаза	СП 2.4.3648-20	1.3	Установить в туалете № 5 (для инвалидов) откидной поручень для унитаза.	30.05.2026
3.	При проведении профилактического визита 23.05.2025 г. на объекте МАДОУ "Детский сад № 52 "Рябинка" по адресу : г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 74/1 установлено что в служебном туалете бассейна раковина и унитаз со сколами	СП 2.4.3648-20	2.4.11	Устранить дефекты санитарно-технического оборудования в служебном туалете в бассейне	30.05.2026
4.	При проведении профилактического визита 23.05.2025 г. на объекте МАДОУ "Детский сад № 52 "Рябинка" по адресу : г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 74/1 установлено что на пищеблоке в тамбуре дверная коробка с трещинами и отваливается штукатурка, краска на двери шелушится , что не может обеспечить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20	2.5	Устранить дефекты дверной коробки с трещинами и отваливается штукатурка, краска на двери шелушится.	30.05.2026
5.	При проведении профилактического визита 23.05.2025 г. на объекте МАДОУ "Детский сад № 52 "Рябинка" по адресу : г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 74/1 установлено что в кладовой сыпучих продуктов и на пищеблоке плитка на полу со сколами и в трещинах,	СП 2.4.3648-20	2.5.2	Устранить дефект пола в кладовой сыпучих продуктов и на пищеблоке.	30.05.2026
6.	При проведении профилактического визита 23.05.2025 г. на объекте МАДОУ "Детский сад № 52 "Рябинка" по адресу : г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 74/1 установлено что в гр. № 2 , пищеблоке и в служебном туалете бассейна : следы протечки на потолке и шелушатся стены, гр. № 4, гладильной, шелушится краска на стенах , гр. № 7 в раздевалке на стене грибок, в цехе готовой продукции (над вентиляцией) отпала штукатурка	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Устранить дефекты потолков (протечки) в гр. № 2 , пищеблоке и в служебном туалете бассейна и дефект стен гр № 4, гладильной, гр № 7 в раздевалке, в цехе готовой продукции (над вентиляцией).	30.05.2026
7.	При проведении профилактического визита 23.05.2025 г. на объекте МАДОУ "Детский сад № 52 "Рябинка" по адресу : г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 74/1 установлено что в зоне рекреации 1 этажа и в прачечной (построчной) потрескавшиеся оконные рамы с (запененными монтажной пеной) щелями , которые не возможно открыть	СП 2.4.3648-20	2.7.2	Заменить окна в зоне рекреации 1 этажа и в прачечной (построчной) для обеспечения проведения влажной уборки и проветривания .	30.05.2026
8.	При экспертизе личных медицинских книжек сотрудников МАДОУ "Детский сад № 52 "Рябинка", установлено что у 3 сотрудников отсутствуют данные о прохождении гигиенического обучения: Соловьева В.Н.- уборщик, Зайцева Н.Н.- воспитатель и Леонтьева Л.П.- уборщик; у Сергеева В.П.- сторожа до 28.11.2024 г.,	СанПиН 3.3686-21	75	Своевременно проходить гигиеническое обучение сотрудников.	30.05.2026
9.	При экспертизе личных медицинских книжек сотрудников МАДОУ "Детский сад № 52 "Рябинка", установлено что у 3 сотрудников не соблюдается периодичность прохождения флюорографического обследования: Сергеев В.П.- сторож (14.04.22, 11.12.24 г.), Смольникова А.И.- воспитатель (24.11.23, 10.03.25 г.), Берстенева	СанПиН 3.3686-21	810	Своевременно проходить флюорографическое обследование.	30.05.2026

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 30.05.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения
выявленного нарушения обязательных требований:

1 Отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами и фотографиями

2. . Предоставить данные медицинских книжек и сертификатов

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований
может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном
порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №52 "РЯБИНКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" КЛОЧКО ТАМАРА ПЕТРОВНА

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного
лица.

старший специалист I разряда
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

Журавлева Виктория Александровна

ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Предписание получил:

должность, ФИО

Клочко Т.П.

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 74/1

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-09-12/16-6422-2025 от 05.06.2025 г. направлена в
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об
устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания
об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания
направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.