

**Управление образования администрации
Верхнесалдинского городского округа
МАДОУ «Детский сад № 52 «Рябинка» комбинированного вида»**

ул. Энгельса, д. 74, корп.1, г. Верхняя Салда Свердловской области, 624760,
тел. (34345) 5 – 50 – 77, E-mail: ryabinka52@yandex.ru
ОКПО 55158395, ОГРН 1026600785210, ИНН/КПП 6607008185/662301001

___10.06.2022г. ___№ ___98___
На № 28/1/14

Главному государственному
инспектору Верхнесалдинского ГО, ГО
Нижняя Салда по пожарному надзору
Бугаеву Г.А.

Отчет об исполнении предписания № 28/1/14 от 29.06.2021г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Выполнение
1.	Привести пожарную сигнализацию в соответствие с требованием действующих нормативных документов по пожарной безопасности (Срок эксплуатации действующей пожарной сигнализации на объекте более 10 лет)	Договор № 41/22-вс от 31 мая 2022г. ИП Козлов М.А. Монтаж и наладка пожарной сигнализации. Срок окончания работ 31.07.2022г.
2.	Исключить перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной.	Предусмотрено договором № 41/22-вс от 31 мая 2022г.
3.	Оборудовать подвальное помещение пожарной сигнализацией.	Предусмотрено проектом к договору № 41/22-вс от 31 мая 2022г.
4.	Обеспечить подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	Договор № 652-22 ПС-1 от 01.04.2022г. «Гранит –Т»
5.	Обеспечить свободное открывания изнутри без ключа	Исполнено

	эвакуационного выхода из групповой ячейки № 2 «Солнышко»(помещение № 86 по техническому паспорту)	
6.	Исключить занавеску шторами эвакуационного выхода из групповой ячейки №9 «Улыбка» (помещение №21 по техническому паспорту)	Исполнено