

**Управление образования Администрации  
Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области  
МАДОУ «Детский сад № 52 «Рябинка» комбинированного вида»**

ул. Энгельса, д. 74, корп. 1, г. Верхняя Салда Свердловской области, 624766,  
тел. (34345) 5 – 50 – 77, E-mail: ryabinka52@yandex.ru  
ОКПО 55158395, ОГРН 1026600785210, ИНН/КПП 6607008185/662301001

26.08.2025г. № 159  
На № 2407/010-66/17/ПНН

Старшему инспектору отделения  
надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Верхнесалдинского городского округа,  
городского округа Нижняя Салда УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Сабакаевой Е.В.

**Ответ на предостережение № 2407/010-66/17/ПНН от 31.07.2024**

№ п/п	Содержание мероприятия	Выполнение
1.	Пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов (п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные» Принять меры по устранению нарушений в срок до 01.09.2025г.	Выполнили. Договор поставки № УСА 28/25 от 10.04.2025. Шкафы пожарные в количестве 10 шт. установлены. Фотографии прилагаются.
2.	На объекте не предусмотрена молниезащита (п. 1.4 ст. 50 Ф от 22.07.2008 № 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Срок до 01.09.2025г.	На разработку проекта необходимы денежные средства в сумме 144 127,00 рублей. Сделаны обоснования начальной максимальной цены контракта (договора) на разработку проекта на монтаж молниезащиты. В 2024 при формировании бюджета на 2025 год сделали запрос на выделение денежных средств для исполнения предостережения. Денежные средства на 2025 год выделены не были. В 2025 году при формировании бюджета на 2026 год сделали запрос на выделение денежных средств для исполнения предостережения. Будет ли выделены деньги, известно будет в январе 2026года. Просим перенести сроки исполнения предостережения.

Заведующий:



Т.П. Ключко