

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в учреждениях Отдела образования РФ

1. Общие требования безопасности.

1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Прилегающие уличные и дворовые территории должны быть чистыми, мусор убран и вывезен, трава летом выкошена, снег с дорожек и проездов к учреждению убран.

2. Эвакуационные проходы в здании, лестницы и тамбуры должны быть свободны от постороннего оборудования и предметов.

3. В период нахождения в здании учреждения детей и работников объекта двери эвакуационных выходов должны закрываться изнутри только легко открывающимися запорами.

4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замки, ключи от закрытых дверей должны находиться у дежурного по этажу или на вахте (если таковая имеется).

5. Пожарные краны должны быть оборудованы присоединёнными к ним льяными рукавами со стволами, помещёны в шкаф и опломбированы.

6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льяных рукавов на новую складку.

7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключаются до приведения их в пожаробезопасное состояние.

10. На каждом этаже здания на видном месте должен быть вывешен утверждённый руководителем организации план эвакуации на случай возникновения пожара.

11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть стандартные предписывающие и указательные знаки безопасности.

12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закреплённые помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

13. Имеющееся на каждом объекте ГО отделение пожаротушения, как формирование ГО, совместно с назначенным ответственным за противопожарное состояние работником структурного подразделения, осуществляет контроль и поддержание противопожарного состояния объекта и принимает непосредственное участие в ликвидации очагов возгорания и ликвидации последствий возгорания.

14. Всё противопожарное оборудование должно быть в установленные нормативными документами сроки освидетельствовано соответствующими органами и лабораториями, а результаты освидетельствования – занесены в журнал учёта проверок (поверок).

2. Запрещается:

1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
2. Курить в помещениях учреждения.
3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся и горючие материалы.
6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
9. Оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы.
10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.
11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при нахождении в помещениях людей, а также без письменного предписания на проведение этих работ.
12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
13. Использовать противопожарное оборудование и первичные средства пожаротушения для производства работ, не связанных с ликвидацией очагов возгорания.
14. Сдавать в аренду помещения, в которых находятся выключающие, отключающие и запорные устройства коммунальных линий, а также щиты электрических и телефонных сетей.

3. Действия при возникновении пожара.

1. Немедленно сообщить о возникновении пожара по телефону **01**.
2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или замещающему его работнику.
3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
6. Силами отделения пожаротушения формирования ГО приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
7. Отключить электросеть. При необходимости отключения электроснабжения всего здания объекта звонить по телефону **450-54-97**
8. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.
9. По прибытии штатных пожарных команд и расчётов выполнять все их указания и оказывать посильную помощь.
10. После ликвидации пожара приступить к выявлению его причин и последствий, представить обстоятельное донесение в Отдел образования с указанием выводов начальника команды огнеборцев, а также о материальном ущербе от пожара.

Уполномоченный ГОЧС школы
П.М.Яковлев