

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Реутов

(наименование федерального государственного надзора)

Учетная карточка профилактического визита

№ 229

Дата проведения профилактического визита:
21.12.2023

Профилактический визит проводил:

Заместитель начальника ОНД и ПР по г.о. Реутов майор вн. службы Пашков А.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит:

МАДОУ «Детский сад №8 «Планета детства», ОГРН – 1135012005480, ИНН – 5012080105, категория риска – высокий риск

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита:

**В МАДОУ «Детский сад №8 «Планета детства» по адресу: г. Реутов, ул. Октября, дом 40
проведены профилактическая беседа и консультирование в устной форме.**

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо в формате видеоконференцсвязи)

Обязательность профилактического визита: **Да**

Краткое содержание профилактического визита:

Даны рекомендации: по содержанию и учеты первичных средств пожаротушения, по порядку проведения противопожарного инструктажа с персоналом и работниками учреждения. По вопросам проведения внеочередного технического обслуживания и проверки исправности систем противопожарной защиты, акцентировав внимание на вопрос дублирования сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. Проведения ревизий электрического хозяйства. Обеспечения надлежащей эксплуатации электротехнической кабельной продукции и электрооборудования, в том числе по запрету применения электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, использование розеток, рубильников и других электроустановочных изделий с повреждениями. Разъяснены требования к порядку использования эвакуационных путей и выходов.

Доведены способы снижения категории риска и периодичности плановых проверок.

(подпись должностного лица, проводившего
профилактический визит)

Пашков А.А.
(подпись контролируемого лица)