

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



Н.В.Фалеева

(подпись)

« 22 » октября 2024 г.
(дата)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 104
питьевых вод от 22.10.2024 г.**

Заказчик: ООО «Коммунальник »

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): мкр «Индустриальный» , 2-е отд.

Точка отбора образца(пробы) : скв 78700

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 21.10.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы) : 21.10.24 г. **время:** 12:30

Дата проведения испытаний: начало : 21.10.24 г. Окончание : 22.10.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 104 от 22.10.2024 г


Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	9,7	± 4,1
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 0,1	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-9	8,1	± 0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	3,06	± 0,46
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	776,0	± 77,6
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	0,30	± 0,06

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 104 от 22.10.2024г.

Стр.2 из2

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



Н.В.Фалеева

(подпись)

« 22 »

октября

20

24

г.

(дата)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 103
питьевых вод от 22.10.2024 г.**

Заказчик: ООО «Коммунальник »

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): Индустриальный

Точка отбора образца(пробы) : СКВ 2-702-Д

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 21.10.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 « Вода.Общие требования к отбору проб »

Дата поступления образца(пробы) : 21.10.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 21.10.24 г. Окончание : 22.10.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 103

от 22.10.2024 г.

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	6,9	± 2,9
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,4	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	2,09	±0,31
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	698,0	±69,8
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	0,75	±0,15

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 103 от 22.10.2024г.

Стр.2 из2

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



(подпись)

Н.В.Фалеева

« 22 » октября 20 24 г.
(дата)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 102
питьевых вод от 22.10.2024 г.**

Заказчик: ООО «Коммунальник »

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): Индустриальный

Точка отбора образца(пробы) : СКВ 1-701-Д

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 21.10.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору проб »

Дата поступления образца(пробы) : 21.10.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 21.10.24 г. Окончание : 22.10.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 102

от 22.10.2024 г


Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	7,7	± 3,2
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,1	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,53	±0,08
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	383,0	±38,3
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 102 от 22.10.2024г.

Стр.2 из 2

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



Н.В.Фалеева
(подпись) Н.В.Фалеева

« 22 » октября 20 24 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 101
питьевых вод от 22.10.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): Индустриальный

Точка отбора образца(пробы) : хлораторная перед поступлением в сеть

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 21.10.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору
проб »

Дата поступления образца(пробы) : 21.10.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 21.10.24 г. Окончание : 22.10.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 101

от 22.10.2024 г

33.3.13

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,6	± 3,6
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,3	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,65	±0,10
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	478,0	±47,8
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 101 от 22.10.2024г.

Стр.2 из 2

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

« 15 » октября 2024 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 100
питьевых вод от 15.10.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): ул.Полевая

Точка отбора образца(пробы) : скв. Б/н

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 14.10.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 « Вода. Общие требования к отбору проб »

Дата поступления образца(пробы) : 14.10.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 14.10.24 г. Окончание : 15.10.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 100

от 15.10.2024 г


Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	11,2	± 2,3
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,4	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	1,27	±0,19
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	375,0	±37,5
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.
Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 100 от 15.10.2024г.

Стр.2 из 2

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**
Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод _____ Н.В.Фалеева
(подпись)
« 15 » _____ 20 24 г.
МП _____ (дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 99
питьевых вод от 15.10.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): « Садовод », СТФ-5

Точка отбора образца(пробы) : скв 30421

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 14.10.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 « Вода. Общие требования к отбору
проб»

Дата поступления образца(пробы) : 14.10.24 г. **время:** 10.30

Дата проведения испытаний: начало : 14.10.24 г. Окончание : 15.10.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 99 от 15.10.2024 г


Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	11,4	± 2,4
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016		
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,1	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	1,43	±0,21
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	394,0	± 39,4
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	<0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 99 от 15.10.2024 г.

Стр.2 из2

**Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



Н.В.Фалеева
(подпись)

« 08 » октября 20 24 г.
(дата)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 98
питьевых вод от 08.10.2024 г.**

Заказчик: ООО «Коммунальник »

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): «Приречный»

Точка отбора образца(пробы) : скв 2250

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 07.10.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы) : 07.10.24 г. **время:** 10.30

Дата проведения испытаний: начало : 07.10.24 г. Окончание : 08.10.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 98 от 08.10.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	10,3	± 2,2
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	<1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,0	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,63	±0.09
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	377,0	± 37,7
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	< 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 98 от 08.10.2024 г.

Стр.2 из2

**Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

« 08 » 20 24 г.
(дата)

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 97
питьевых вод от 08.10.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): мкр «Заря»

Точка отбора образца(пробы) : скв 78558

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 07.10.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 « Вода. Общие требования к отбору
проб»

Дата поступления образца(пробы) : 07.10.24 г. **время:** 10.30

Дата проведения испытаний: начало : 07.10.24 г. Окончание : 08.10.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 97

от 08.10.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,3	± 3,5
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,1	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,69	±0,10
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	366,0	± 36,6
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 97 от 08.10.2024 г.

Стр.2 из2

**Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВНО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

« 08 » октября 20 24 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 96
питьевых вод от 08.10.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): 1-ое отд. «Садовод»

Точка отбора образца(пробы) : скв. 40845

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 07.10.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы) : 07.10.24 г. **время:** 10.30

Дата проведения испытаний: начало : 07.10.24 г. Окончание : 08.10.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 96

от 08.10.2024 г


Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	1,03	± 2,2
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,8	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,54	±0,08
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	411,0	±41,1
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.
Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 96 от 08.10.2024 г.

Стр.2 из2

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



Н.В.Фалеева

(подпись)

« 26 » ноября 2024 г.

(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 116
питьевых вод от 26.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): мкр «Индустриальный» водозабор

Точка отбора образца(пробы): скв 6 - 730 д

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 25.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии: с ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы): 25.11.24 г. **время:** 12:30

Дата проведения испытаний: начало : 25.11.24 г. Окончание : 26.11.24 г.

Дополнительные сведения: проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 116 от 26.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	9,43	± 3,77
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 0,1	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-9	7,7	± 0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,55	± 0,08
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	415,0	± 41,5
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



_____ Н.В.Фалеева

(подпись)

« 21 » ноября 20 24 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 115
питьевых вод от 21.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): ВС-1

Точка отбора образца(пробы) : скв 6297

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 21.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору
проб»

Дата поступления образца(пробы) : 20.11.24 г. **время:** 10:30

Дата проведения испытаний: начало : 20.11.24 г. Окончание : 21.11.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 115 от 21.11.2024 г


Примечание: при выполнении измерений массовый концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений-среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	7,72	± 3,09
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,3	± 0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,47	± 0,07
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	360,0	± 36,0
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.
Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 115 от 21.11.2024г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

« 21 » ноября 20 24 г.
(дата)

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 114
питьевых вод от 21.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): Водозабор № 1

Точка отбора образца(пробы) : скв 4621

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 20.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 « Вода.Общие требования к отбору проб »

Дата поступления образца(пробы) : 20.11.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 20.11.24 г. Окончание : 21.11.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 114 от 21.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,29	± 3,3
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,1	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,64	±0,10
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	346,5	± 34,7
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	0,33	0,06

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 114 от 21.11.2024г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: ooocom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



И.В.Фалеева
(подпись)

« 21 » ноября 2024 г.
(дата)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 113
питьевых вод от 21.11.2024 г.**

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): ВС-2

Точка отбора образца(пробы) : скв 08-03 (К)

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 20.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 « Вода. Общие требования к отбору проб »

Дата поступления образца(пробы) : 20.11.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 20.11.24 г. Окончание : 21.11.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 113 от 21.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,57	± 3,43
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,2	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,39	±0,05
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	415,0	± 41,5
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод

 Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.
Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 113 от 21.11.2024г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод»; уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



Н.В.Фалеева

(подпись)

« 02 » ноября 20 24 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 112
питьевых вод от 02.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник »

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): « Славянская »

Точка отбора образца(пробы) : скв 2484

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 01.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы) : 01.11.24 г. **время:** 10.30

Дата проведения испытаний: начало : 01.11.24 г. Окончание : 02.11.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 112 от 02.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	10,58	± 2,12
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,3	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,36	±0,05
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	419,0	± 41,9
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

**Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



(подпись)

« 04 » ноября 20 24 г.
(дата)

Н.В.Фалеева

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 111
питьевых вод от 02.11.2024 г.**

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): ВС-1

Точка отбора образца(пробы) : скв 26712

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 01.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы) : 01.11.24 г. **время:** 10:30

Дата проведения испытаний: начало : 01.11.24 г. Окончание : 02.11.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 111 от 02.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

Результаты испытаний					
№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	10,29	± 2,06
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,1	± 0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,58	± 0,09
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	398,0	± 39,8
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



И.В.Фалеева

(подпись)

« 04 » ноября 20 24 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 110
питьевых вод от 02.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): Водозабор № 1

Точка отбора образца(пробы): насосная

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 01.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии с: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы): 01.11.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 01.11.24 г. Окончание : 02.11.24 г.

Дополнительные сведения: проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 110 от 02.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	10,86	± 2,17
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,9	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,62	±0,09
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	423,5	± 42,4
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 110 от 02.11.2024г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

« 04 » ноября 20 24 г.
(дата)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 109
питьевых вод от 02.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): ВС-2

Точка отбора образца(пробы) : скв 72521

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 01.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору
проб »

Дата поступления образца(пробы) : 01.11.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 01.11.24 г. Окончание : 02.11.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 109 от 02.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	9,14	± 3,66
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,2	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,41	±0,06
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	353,0	± 35,3
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 109 от 02.11.2024г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



Н.В.Фалеева

(подпись)

МП

« 02 » ноября 20 24 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 108
питьевых вод от 02.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): ВС-2

Точка отбора образца(пробы): скв 07-03 (К)

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 01.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии: с ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы): 01.11.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 01.11.24 г. Окончание : 02.11.24 г.

Дополнительные сведения: проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений-среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	10,58	± 2,12
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,3	±0,2
7	Жесткость	,° Ж	ГОСТ 31954-2012	0,47	±0,07
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	403,0	± 40,3
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод»; уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

« 04 » ноября 20 24 г.
(дата)

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 107
питьевых вод от 02.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник »

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): ВС-2

Точка отбора образца(пробы) : скв 46887

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 01.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору
проб »

Дата поступления образца(пробы) : 01.11.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 01.11.24 г. Окончание : 02.11.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 107

от 02.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	9,71	± 3,88
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,1	±0,2
7	Жесткость	,° Ж	ГОСТ 31954-2012	0,67	±0,10
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	327,0	± 32,7
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод



Н.В.Фалеева

(подпись)

« 02 » ноября 20 24 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 106
питьевых вод от 02.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): ВС-2

Точка отбора образца(пробы) : скв 2051

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 01.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 « Вода. Общие требования к отбору проб »

Дата поступления образца(пробы) : 01.11.24 г. **время:** 11.30

Дата проведения испытаний: начало : 01.11.24 г. Окончание : 02.11.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 106

от 02.11.2024 г


Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,29	± 3,32
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,0	±0,2
7	Жесткость	,° Ж	ГОСТ 31954-2012	0,97	±0,15
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	387,0	±38,7
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

« 01 » ноября 20 24 г.
(дата)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 105
питьевых вод от 02.11.2024 г.**

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): Водозабор-2

Точка отбора образца(пробы) : хлораторная

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 01.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору проб »

Дата поступления образца(пробы) : 01.11.24 г. **время: 11.30**

Дата проведения испытаний: начало : 01.11.24 г. Окончание : 02.11.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 105

от 02.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений-среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,86	± 3,54
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,3	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,72	±0,11
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	476,0	±47,6
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод»; уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод _____
_____ Н.В.Фалеева
(подпись)
« 26 » _____ 20 24 г.
_____ (дата)
МП _____

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 117
питьевых вод от 26.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник »

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): мкр «Индустриальный»

Точка отбора образца(пробы) : скв 7/738-д

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 25.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы) : 25.11.24 г. **время:** 12:50

Дата проведения испытаний: начало : 25.11.24 г. Окончание : 26.11.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 117 от 26.11.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовый концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	10,58	± 2,12
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 0,1	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-9	7,8	± 0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	1,88	± 0,28
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	346,5	± 34,7
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	1,18	±0,24

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

МП

« 25 » ноября 20 24 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 118
питьевых вод от 25.11.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): мкр «Приречный»

Точка отбора образца(пробы): скв 8190

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 25.11.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии: с ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы): 25.11.24 г. **время:** 12.50

Дата проведения испытаний: начало : 25.11.24 г. Окончание : 26.11.24 г.

Дополнительные сведения: проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 118 от 25.11.2024 г


Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	10,86	± 2,17
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016		
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,0	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,63	±0,09
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	360,0	± 36,0
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	< 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 118 от 25.11.2024 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

« 03 » декабря 20 24 г.
(дата)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 120
питьевых вод от 03.12.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): п. Южный

Точка отбора образца(пробы) : скв 78724

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 02.12.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору
проб »

Дата поступления образца(пробы) : 02.12.24 г. **время: 13.00**

Дата проведения испытаний: начало : 02.12.24 г. **Окончание :** 03.12.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 120

от 03.12.2024 г


Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	9,71	± 3,88
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,9	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,85	±0,13
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	403,0	± 40,3
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 120 от 03.12.2024г.

Стр.2 из2

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод»; уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод 
Н.В.Фалеева
(подпись)
« 12 » декабря 2024 г.
(дата)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 127
питьевых вод от 12.12.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник »

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): Дербентское с.п., х. Т. Крамаренко

Точка отбора образца(пробы) : скв.5290

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 11.12.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы) : 11.12.24 г. **время:** 13.30

Дата проведения испытаний: начало : 11.12.24 г. Окончание : 12.12.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений-среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	9,14	± 3,66
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,2	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,57	±0,09
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	383,0	±38,3
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» -
(ООО «Коммунальник»)

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева
(подпись)

« 12 » *декабря* 20 *24* г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 126
питьевых вод от 12.12.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): Дербентское с.п., х. Т. Крамаренко

Точка отбора образца(пробы) : скв.5712

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 11.12.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору
проб»

Дата поступления образца(пробы) : 11.12.24 г. **время:** 13.30

Дата проведения испытаний: начало : 11.12.24 г. Окончание : 12.12.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,29	± 3,31
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,1	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,62	±0,09
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	328,0	±32,8
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

**Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

МП

« 10 » декабря 2024 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 125
питьевых вод от 10.12.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): мкр.Садовод

Точка отбора образца(пробы) : скв 58302

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 09.12.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы) : 09.12.24 г. **время:** 13.10

Дата проведения испытаний: начало : 09.12.24 г. Окончание : 10.12.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 125 от 10.12.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений-среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,57	± 3,43
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	< 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,0	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,39	±0,05
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	311,0	± 31,1
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	<0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод

 Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.


**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод  Н.В.Фалеева
(подпись)
« 10 »  20 24 г.
(дата)
МП 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 124
питьевых вод от 10.12.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): мкр «Садовод»

Точка отбора образца(пробы) : скв 65711

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 09.12.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы) : 09.12.24 г. **время:** 13:10

Дата проведения испытаний: начало : 09.12.24 г. Окончание : 10.12.24г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,29	± 3,31
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,3	± 0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,32	± 0,05
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	342,0	± 34,2
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная
188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО
«Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**
Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод _____
Н.В.Фалеева
(подпись)
« 10 » декабря 2024 г.
МП _____ (дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 123
питьевых вод от 10.12.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник »

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край,
Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» , раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): мкр. Садовод

Точка отбора образца(пробы) : насосная

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 09.12.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020« Вода.Общие требования к отбору
проб »

Дата поступления образца(пробы) : 09.12.24 г. **время: 13.10**

Дата проведения испытаний: начало : 09.12.24 г. Окончание : 10.12.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные
результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 123 от 10.12.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений-среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	9,14	± 3,66
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,1	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,47	±0,07
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	409,0	± 40,9
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 123 от 10.12.2024г.

Стр.2 из2

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод»; уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

Н.В.Фалеева

(подпись)

« 03 »

декабря

20 24 г.

(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 119
питьевых вод от 03.12.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): Южный, Профсоюзная

Точка отбора образца(пробы) : в/башня

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 02.12.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 « Вода. Общие требования к отбору проб »

Дата поступления образца(пробы) : 02.12.24 г. **время:** 13.00

Дата проведения испытаний: начало : 02.12.24 г. Окончание : 03.12.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 119

от 03.12.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений-среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	8,57	± 3,43
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,8	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	1,10	±0,17
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	497,5	± 49,8
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеев

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 119 от 03.12.2024г.

Стр.2 из2

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)**

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

**Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных,
природных и питьевых вод**

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО:
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных
и питьевых вод

(подпись)

Н.В.Фалеева

« 03 » декабря 20 24 г.
(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 121
питьевых вод от 03.12.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): п. Южный, ул.Гражданская, 85 А

Точка отбора образца(пробы): вод / башня

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 02.12.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии: с ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Дата поступления образца(пробы): 02.12.24 г. **время:** 13.00

Дата проведения испытаний: начало : 02.12.24 г. Окончание : 03.12.24 г.

Дополнительные сведения: проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 121

от 03.12.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа ± неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	10,29	± 2,06
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,8	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,58	±0,09
8	Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	387,0	± 38,7
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.
Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 121 от 03.12.2024г.

Стр.2 из2

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»-
(ООО «Коммунальник»)

Адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Свободная 188, тел/факс (861 -30) 4-13-98, e-mail: Kommunalnik188@yandex.ru

Испытательная производственная лаборатория по контролю сточных, природных и питьевых вод

Адрес: 352702, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, в границах ЗАО «Садовод», уч-к 2, секция 1, контур 38,39, тел.(861-30)4-31-27, e-mail: oookom-lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.22ВПО5
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зав.ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод


(подпись) Н.В.Фалеева
« 03 » декабря 20 24 г.
(дата)
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 122
питьевых вод от 03.12.2024 г.

Заказчик: ООО «Коммунальник»

Юридический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

Фактический адрес Заказчика: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул.Свободная, 188

ИНН Заказчика: 2353246210

Контактные данные Заказчика: тел/факс (861-30) 4-13-98

Объект анализа: питьевая вода

Основание для проведения испытаний: производственный контроль, оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблицы 3.1; 3.3; 3.13

Адрес отбора образца(пробы): мкр. Восточный

Точка отбора образца(пробы) : скв. 023

Дата отбора образца(пробы) и шифр образца(пробы): 02.12.24 г.

Кем отобран образец(проба): заказчиком

Отбор произведен в соответствии : с ГОСТ 59024-2020 « Вода. Общие требования к отбору проб »

Дата поступления образца(пробы) : 02.12.24 г. **время: 13.00**

Дата проведения испытаний: начало : 02.12.24 г. Окончание : 03.12.24 г.

Дополнительные сведения : проба питьевой воды отобрана заказчиком. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол испытаний № 122

от 03.12.2024 г

Примечание: при выполнении измерений массовой концентрации цветности, водородного показателя, жесткости, сухого остатка, перманганатной окисляемости, ионов аммония, нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа общего используется для расчета результата измерения два параллельных определения, способ определения измерений - среднее арифметическое значение.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методику испытаний	Результаты анализа + неопределенность	
Органолептические показатели					
1	Привкус при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
2	Запах при 20 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
3	Запах при 60 град.С	балл	ГОСТ 57164-2016	0	
4	Цветность	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	10,0	± 4,0
5	Мутность(формазин)	ЕМФ	ГОСТ 57164-2016	Менее 1,0	
Обобщенные показатели					
6	Водородный показатель	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,0	±0,2
7	Жесткость	,°Ж	ГОСТ 31954-2012	0,49	±0,07
8	Сухой остаток	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	356,0	± 35,6
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Менее 0,25	

Протокол оформил:

Зав. испытательной производственной лаборатории
по контролю сточных, природных и питьевых вод



Н.В. Фалеева

Примечание: настоящий протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытанию, протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИПЛ по контролю сточных, природных и питьевых вод.

Результаты действительны до следующего отбора.

Окончание протокола испытаний.

Протокол испытаний № 122 от 03.12.2024г.

Стр.2 из2