

АКТ

проверки работоспособности
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

« 15 » декабря 2025 г.

Новгородский р-он, д. Частова

Комиссия в составе.

Председателя:

Директора МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» Яцкевич Аллы Сергеевны
Членов комиссии: заведующего филиалом МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры»,
Дом культуры д. Частова, Никоноровой Любови Владимировны, костюмера - заведующего
хозяйством МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» Матросовой Елены Борисовны,
представителя обслуживающей организации ООО «Обеспечение безопасности» Стацевич
Никиты Александровича провела проверку работоспособности средств автоматической
пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) второго
типа. Оборудование установлено в помещениях филиала МАУ «Бронницкий сельский Дом
культуры », Дом культуры д.Частова, по адресу: Новгородский район, деревня Частова, улица
Центральная, дом 63.

В результате проверки средств АПС и системы оповещения людей о пожаре, установлено
следующее:

1. Документация по эксплуатации установленных средств автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре на объекте имеется.

2. Состав автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:
прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Циркон-3», извещатели
пожарные дымовые ИП 212 - 141М, извещатели пожарные ручные ИПР-ЗСУ, оповещатель
звуковой «Иволга», световое табло «Выход», выключатель автоматический ВА 47- 29/6А,
аккумуляторная батарея 12 В. 2,2 А/час.

3. Состояние АПС на момент проверки

Наличие и работа АПС и СОУЭ от резервного источника питания - имеется и работает.

Прохождение сигналов пожарной тревоги от извещателей до ППКОП - сигналы проходят.

Звуковое оповещение о пожаре - в норме.

Ручной запуск системы звукового оповещения о пожаре - имеется и работает.

Выводы комиссии:


На основании проведённой проверки установлено, что система автоматической пожарной
сигнализации и система оповещения людей о пожаре второго типа, установленные в помещениях
филиала МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» по адресу: Новгородский район, деревня
Частова, улица Центральная, дом 63, находятся в рабочем состоянии и пригодны для
дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

 / Яцкевич А.С. /

Члены комиссии:

 / Никонорова Л.В. /

 / Матросова Е.Б. /

 / Стацевич Н.А. /

