

**Справка (акт) об итогах организации подготовки и проведения обще-
объектовой тренировки по теме: "Эвакуация людей при возникновении
пожара"**

Во исполнение приказа директора от 03 декабря 2024года "О проведении тренировки по эвакуации при пожаре» на объекте Бронницкий сельский Дом культуры 03 декабря 2024г. проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия с сотрудниками и проверка состояния первичных средств пожаротушения и путей эвакуации

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в гардеробе объекта в 15 ч. 37 мин.

В 15 ч. 37мин. 15сек. сработала пожарная сигнализация

Возникновение очага возгорания было обнаружено завхозом, который передал сообщение о задымлении директору. завхозом организовано открытие запасных выходов, директором сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара

В 15 ч. 38мин. было отключено общее электроснабжение.

В 15 ч. 38 мин. начата общая эвакуация с объекта.

В 15 ч. 39мин. сотрудник приступил к тушению условного пожара первичными средствами пожаротушения

В 15 ч.43 мин. эвакуация завершена

В 15 ч. 45 мин. эвакуация была завершена общео-бъектовым построением на территории объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, цели и задачи тренировки достигнуты.

Признать удовлетворительными подготовку и проведение тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара на объекте.

Начальник штаба тренировки
Директор МАУ «Бронницкого СДК»
А.С. Яцкевич

