

АКТ

проверки работоспособности
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

Новгородский р-он, с. Бронница

« 03 декабря 2024 г.

Комиссия в составе.

Председателя:

Директор МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» Яцкевич Аллы
Сергеевны

Членов комиссии: завхоза Бронницкого сельского Дома культуры Матросовой
Елены Борисовны, представителя
обслуживающей организации ООО «Обеспечение безопасности» Дементьева
Александра Викторовича, на основании Постановления Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», провела проверку
работоспособности средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) и
системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) второго типа. Оборудование
установлено в помещениях МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» по
адресу: Новгородский район, село Бронница, улица Бронницкая, дом 168.

В результате проверки средств АПС и системы оповещения людей о пожаре,
установлено следующее:

1. Документация по эксплуатации установленных средств автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте
имеется.

2. Состав автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
людей о пожаре:

прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Гранит-8»,
извещатель пожарный дымовой ИП 212 - 41М, извещатель пожарный тепловой
ИП 103-5, извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ, оповещатель звуковой
«Иволга», световое табло «Выход», выключатель автоматический ВА 47-
29/6А, аккумуляторная батарея 12 В. 7,5А/час, прибор системы речевого
оповещения людей АРИЯ-ПС-БРО-РМ.

3. Состояние АПС на момент проверки

Наличие и работа АПС и СОУЭ от резервного источника питания - БРП
имеется и работает.

Прохождение сигналов пожарной тревоги от извещателей до ППКОП -
сигналы проходят.

Звуковое оповещение о пожаре - в норме.

Ручной запуск системы звукового оповещения о пожаре - имеется и работает.

Речевое оповещение людей – имеется и работает.

Выводы комиссии:


На основании проведённой проверки установлено, что система автоматической
пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре второго типа, а
также система речевого оповещения людей установленные в помещениях МАУ


«Бронницкий сельский Дом культуры» по адресу: Новгородский район, село Бронница, улица Бронницкая, дом 168, находятся в рабочем состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Члены комиссии:

 / Яцкевич А.С. /

 / Матросова Е.Б. /

 / Дементьев А.В. /