

АКТ
МАУ «Бронницкий СДК»

**проверки пожарной безопасности и электробезопасности
новогодних электрогирлянд.**

«03» декабря 2024г.

Комиссия, назначенная приказом ВРИО директора МАУ «Бронницкий СДК» Яцкевич А. С. от «14» декабря 2023 г. № 45, в составе:

Председатель комиссии: **Яцкевич Алла Сергеевна** директор МАУ «Бронницкий СДК»

члены комиссии: 1. **Матросова Елена Борисовна** завхоз МАУ «Бронницкий СДК».

2. **Варламов Евгений Евгеньевич** электрик МАУ «Бронницкого СДК».

Произвела проверку пожарной безопасности елочных украшений и электро гирлянд установленных в Доме культуры.

Комиссия отмечает:

1. Елка искусственная установлена на прочном устойчивом основании.
2. Электро-гирлянды COPPER WIRE LAMP 2000L LED - 1 шт; HOMMER CLUB – 3 шт.; 160LED LIGHT – 2 шт. ;AT its Zenith 220 V – 2 шт; M600L LED Round Plastic Bulbs – гирлянда с небьющимися лампами (штора) -4 шт.; заводского изготовления сертифицированы к применению, запитывается от сети 220 В через сетевой фильтр, отвечает требованиям электро безопасности и смонтирована согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
3. Елочные украшения заводского изготовления из негорючего материала отвечают требованиям Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).
4. Помещения обеспечены огнетушителями ОП-4(3)-3шт(2 сцена 1 электро-щитовая), ОП-3(3)ABCE МИГ – 1 шт. фойе; ОП -5 1 шт. гардероб; ОП – 4(3) 1 шт. фойе; с действующим сроком применения.

Комиссия постановила:

Техническое состояние новогодней елки отвечает требованиям Правил пожарной безопасности в РФ ППР(№1479) Правил пожарной безопасности МЧС с 01.023.2022 г. №806 2023 г. в культурно досуговых учреждениях и Правил устройства электроустановок (ПУЭ - 7) 2023 г. Елка может быть использована для проведения новогодних мероприятий в зимний период.

Председатель комиссии: _____ А.С. Яцкевич

Члены комиссии: _____ Е.Б. Матросова
_____ Е.Е. Варламов

С актом комиссии ознакомлен(а) «03» декабря 2024г.

