

# АКТ

проверки работоспособности  
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

Новгородский р-он, д. Частова  
Комиссия в составе.

« 06 » марта 2026 г.

Председателя:

Директора МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» Яцкевич Аллы Сергеевны  
Членов комиссии: заведующего филиалом МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры»,  
Дом культуры д. Частова, Никоноровой Любви Владимировны, костюмера - заведующего  
хозяйством МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» Матросовой Елены Борисовны,  
представителя обслуживающей организации ООО «Обеспечение безопасности» Стацевич  
Никиты Александровича провела проверку работоспособности средств автоматической  
пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) второго  
типа. Оборудование установлено в помещениях филиала МАУ «Бронницкий сельский Дом  
культуры », Дом культуры д.Частова, по адресу: Новгородский район, деревня Частова, улица  
Центральная, дом 63.

В результате проверки средств АПС и системы оповещения людей о пожаре, установлено  
следующее:

1. Документация по эксплуатации установленных средств автоматической пожарной сигнализации  
и системы оповещения людей о пожаре на объекте имеется.

2. Состав автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:  
прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Циркон-3», извещатели  
пожарные дымовые ИП 212 - 141М, извещатели пожарные ручные ИПР-ЗСУ, оповещатель  
звуковой «Иволга», световое табло «Выход», выключатель автоматический ВА 47- 29/6А,  
аккумуляторная батарея 12 В. 2,2 А/час.


3. Состояние АПС на момент проверки

Наличие и работа АПС и СОУЭ от резервного источника питания - имеется и работает.  
Прохождение сигналов пожарной тревоги от извещателей до ППКОП - сигналы проходят.  
Звуковое оповещение о пожаре - в норме.  
Ручной запуск системы звукового оповещения о пожаре - имеется и работает.

Выводы комиссии:

На основании проведённой проверки установлено, что система автоматической пожарной  
сигнализации и система оповещения людей о пожаре второго типа, установленные в помещениях  
филиала МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» по адресу: Новгородский район, деревня  
Частова, улица Центральная, дом 63, находятся в рабочем состоянии и пригодны для  
дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

 / Яцкевич А.С. /

Члены комиссии:

 / Никонорова Л.В. /

 / Матросова Е.Б. /

 / Стацевич Н.А. /

