

АКТ

проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

Новгородский р-он, д. Частова

« 03 » декабря 2024 г.

Комиссия в составе.

Председателя:

Директора МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» Яцкевич Аллы Сергеевны
Членов комиссии: заведующего филиалом МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры»,
Дом культуры д. Частова, Никоноровой Любови Владимировны, заведующего хозяйством
МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» Матросовой Елены Борисовны, провела
проверку работоспособности средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) и
системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) второго типа. Оборудование установлено в
помещениях филиала МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры», Дом культуры д.Частова,
по адресу: Новгородский район, деревня Частова, улица Центральная, дом 63.

В результате проверки средств АПС и системы оповещения людей о пожаре, установлено
следующее:

1. Документация по эксплуатации установленных средств автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о пожаре на объекте имеется.

2. Состав автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:
прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Циркон-3», извещатели
пожарные дымовые ИП 212 - 141М, извещатели пожарные ручные ИПР-ЗСУ, оповещатель
звуковой «Иволга», световое табло «Выход», выключатель автоматический ВА 47- 29/6А,
аккумуляторная батарея 12 В, 2,2 А/час.

3. Состояние АПС на момент проверки

Наличие и работа АПС и СОУЭ от резервного источника питания - имеется и работает.

Прохождение сигналов пожарной тревоги от извещателей до ППКОП - сигналы проходят.

Звуковое оповещение о пожаре - в норме.

Ручной запуск системы звукового оповещения о пожаре - имеется и работает.

Выводы комиссии:

На основании проведённой проверки установлено, что система автоматической пожарной
сигнализации и система оповещения людей о пожаре второго типа, установленные в помещениях
филиала МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» по адресу: Новгородский район, деревня
Частова, улица Центральная, дом 63, находятся в рабочем состоянии и пригодны для
дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

/ Яцкевич А.С. /

Члены комиссии:

/ Никонорова Л.В. /

/ Матросова Е.Б. /

