

# АКТ

проверки работоспособности  
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

Новгородский р-он, с. Бронница  
Комиссия в составе.

« 06» марта 2026 г.

Председателя:

Директор МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» Яцкевич Аллы Сергеевны

Членов комиссии: костюмера-завхоза Бронницкого сельского Дома культуры Матросовой Елены Борисовны, представителя обслуживающей организации ООО «Обеспечение безопасности» Стацевич Никита Александрович, на основании Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», провела проверку работоспособности средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) второго типа. Оборудование установлено в помещениях МАУ «Бронницкий сельский Дом культуры» по адресу: Новгородский район, село Бронница, улица Бронницкая, дом 168.

В результате проверки средств АПС и системы оповещения людей о пожаре, установлено следующее:

1. Документация по эксплуатации установленных средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте имеется.

2. Состав автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Гранит-8», извещатель пожарный дымовой ИП 212 - 41М, извещатель пожарный тепловой ИП 103-5, извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ, оповещатель звуковой «Иволга», световое табло «Выход», выключатель автоматический ВА 47-29/6А, аккумуляторная батарея 12 В. 7,5А/час, прибор системы речевого оповещения людей АРИЯ-ПС-БРО-РМ.

3. Состояние АПС на момент проверки

Наличие и работа АПС и СОУЭ от резервного источника питания - БРП имеется и работает.

Прохождение сигналов пожарной тревоги от извещателей до ППКОП - сигналы проходят.

Звуковое оповещение о пожаре - в норме.

Ручной запуск системы звукового оповещения о пожаре - имеется и работает.


Речевое оповещение людей – имеется и работает.

Выводы комиссии:

На основании проведённой проверки установлено, что система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре второго типа, а также система речевого оповещения людей установленные в помещениях МАУ


«Бронницкий сельский Дом культуры» по адресу: Новгородский район, село Бронница, улица Бронницкая, дом 168, находятся в рабочем состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ / Яцкевич А.С. /

Члены комиссии:



  
\_\_\_\_\_ / Матросова Е.Б. /

  
\_\_\_\_\_ / Стацевич Н.А. /